


Захранващи кабели от ГРЕТ на к-2,35
1. ПБА2 5х6мм² в гофр.тр.Ф29мм към РТ-2ет. на к+3,85
2. ПБА2 5х6мм² в гофр.тр.Ф29мм към РТ-1ет. на к±0,00

Захранващи кабели от ГРЕТ на к-2,35
1. ПБА2 5х6мм² в гофр.тр.Ф29мм към РТ-2ет. на к+3,85

Съществуващ захранващ кабел от РТкжня на к-2,35
към ТДас на к+7,70

 <div>гр. София ул. "Любوترън" 5, ап. 18 тел. 0885277216</div>			
възложител:	Община Стара Загора		
съгласувал:	Живко Тодоров, кмет		
обект:	Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ №2 "Зорница, УПИ II 3326- детска градина, кв.7801 по плана на гр.Стара Загора		
чертеж:	СИЛОВА И СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИИ - КОТА ±0,00		
проектант:	инж. Красимир Попов		
водец проектант:	арх. Правдомира Алексиева		
фаза:	РП	част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА	чертеж: 7/10
машаб:	1:50	дата: 01.2017	корекции: