



RELAY

1.05

1. Пожароизвестителната система да се изпълни с трудногорим безхалогенен пожароизвестителен кабел 2x1,0мм², екраниран GR3 IEC 332-1.
2. ПИЦ да се монтира на височина 1,50 от готов под.
3. Захранването на ПИЦ да е на отделен токов кръг на дежурна шина защитен с автоматичен предпазител 10A/1P/C .
4. Хоризонталните кабелни трасета да се замонолитват с негорим материал при преходи през стени и плочи.
5. Разстоянието между осветителните тела, вентилационните отвори и пожароизвестителните датчици да е минимум 50см.
6. Разстоянието между ключове/контакти и ръчни пожароизвестителни бутони да е минимум 50см.
7. Ръчните бутони да бъдат монтирани на височина 1.40 м от готов под, а вътрешните сирени на 2.00 м от готов под.
8. Всички промени по проекта да бъдат съгласувани с проектанта.

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|----------------|------|--|
| възложител: | Община Стара Загора | | | | |
| съгласувал: | Живко Тодоров, кмет | | | | |
| обект: | Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ №2 "Зорница, УПИ II 3326- детска градина, кв.7801 по плана на гр.Стара Загора | | | | |
| чертеж: | <i>План на пожароизвестителна система - етаж 2</i> | | | | |
| проектант: | инж. Красимир Попов | | | | |
| проектант: | инж. Любомир Георгиев | | | | |
| водещ проектант: | арх. Правдомира Алексиева | | | | |
| фаза: | РП | част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА | чертеж: | 7/15 | |
| машаб: 1:100 | дата: 01.2017 | корекции: | | | |