



- ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Преходното съпротивление на заземителната инсталация не трябва да превишава 10ома.
 2. При всяко съединение да се направят заварки с допълнително парче.
 3. На присъединение към заземителната инсталация подлежат всички табла, въздуховоди, тръбопроводи, кабелни скари и съоръжения.
 4. При паралелно ползване на силови инсталации и газопроводи минималното разстояние между тях трябва да бъде 50см.
 5. Кабелна скара се монтира над ОуВ и ВиК съоръжения.

<div><div><div></div><div>НОВИЗА</div></div><div>гр. София ул. "Любوترън"5, ап.18 тел. 0885277216</div></div>			
възложител:	Община Стара Загора		
съгласувал:	Живко Тодоров, кмет		
обект:	Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ №2 "Зорница, УПИ II 3326- детска градина, кв.7801 по плана на гр.Стара Загора		
чертеж:	МЪЛНИЕОТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ		
проектант:	инж. Красимир Попов		
водец проектант:	арх. Правдомира Алексиева		
фаза:	РП	част:	ЕЛЕКТРИЧЕСКА
мащаб:	1:50	дата:	01.2017
	корекции:		