

ЛЕГЕНДА:



ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА



ОПТИЧНО - ДИМЕН ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ



ТОПЛИНЕН ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ



РЪЧЕН ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ



ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИРЕНА ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТ



ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИРЕНА С ФЛАШ ЛАМПА ЗА



РЕЛЕЕН МОДУЛ



СЪПРОТИВЛЕНИЕ В КРАЯ НА ЛИНИЯТА


ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛЕН КАБЕЛ



НОМЕР НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛЯ
НОМЕР НА ЛИНИЯТА

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Пожароизвестителната система да се изпълни с трудногорим безхалогенен пожароизвестителен кабел 2x1,0мм2, екраниран GR3 IEC 332-1.
2. ПИЦ да се монтира на височина 1,50 от готов под.
3. Захранването на ПИЦ да е на отделен токов кръг на дежурна шина защитен с автоматичен предпазител 10А/1Р/С .
4. Хоризонталните кабелни трасета да се замонолитват с негорим материал при преходи през стени и плочи.
5. Разстоянието между осветителните тела, вентилационните отвори и пожароизвестителните датчици да е минимум 50см.
6. Разстоянието между ключове/контакти и ръчни пожароизвестителни бутони да е минимум 50см.
7. Ръчните бутони да бъдат монтирани на височина 1.40 м от готов под, а вътрешните сирени на 2.00 м от готов под.
8. Всички промени по проекта да бъдат съгласувани с проектанта.



НОВИЗА

гр. София
ул. "Люботрън"5, ап.18
тел. 0885277216

възложител:	Община Стара Загора		
съгласувал:	Живко Тодоров, кмет		
обект:	Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ №2 "Зорница, УПИ II 3326- детска градина, кв.7801 по плана на гр.Стара Загора		
чертеж:	План на пожароизвестителна система - сутерен		
проектант:	инж. Красимир Попов		
проектант:	инж. Любомир Георгиев		
водещ проектант:	арх. Правдомира Алексиева		
фаза:	РП	част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА	чертеж: 8/15
мащаб:	1:100	дата: 01.2017	корекции: