

ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"
0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

Част Европейска

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03056

Валидна за 2012 година

инж. НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ БЪРДАРСКИ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП от 02/27.02.2004 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА



Председател на КР

инж. М. Гладенов

инж. Е. Ст. Стадев

ДЗЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

Обект: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТРИП ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“

**№11 – ЗЕЛЕНА ПЛОЩ в сервитута на река Бедечка
в квартал 415А , гр. СТАРА ЗАГОРА**

Фаза: ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Възложител: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“

Обяснителна записка

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Проектът е разработен въз основа на задание на инвеститора, идеен проект, архитектурен и технологичен проект съгласуван с останалите специалности, заснемания на място и следните нормативни документи:

- Правилник за извършване и приемане на електромонтажните работи;
- Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
- Наредба № Iзд-1971 за ПСТН.
- Наредба №4 „за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради;
- Стандарт улично осветление – БДС EN 13201;
- Техническа документация на фирм-производители на съоръженията;

ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Предмет на настоящият проект е реконструкция и благоустройстване на паркови и площадни пространства на територията на гр. СТАРА ЗАГОРА .

2. ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ.

Захранването на обекта ще се осъществи от съществуващата въздушна/кабелна/ мрежа за улично осветление. На съществуващия стълб за улично осветление отбелязан на чертежа ще се монтира нова разклонителна кутия К-0 със степен на защита IP44 и ще се заземи.

Поливната система ще се управлява от електрическо табло РТ-ПС. В таблото ще се монтират две времерелета изпълняващи различни функции. Първото времереле ще осигури никакво закъснение на старта на поливната система след като вече се е включило уличното осветление. То също така ще зададе и дължината на периода за който ще работи поливната система. Времето на закъснение трябва да има обхват от 0 до 4 часа ,а периода на работа от 0 до 4 часа. Второто времереле ще превключва два електрически извода през определен период от време. Обхватът на регулиране на този период трябва да е от 0 до 60 минути. Това реле ще управлява два електромагнитни клапана ,които пускат вода в различни зони на поливната система. Това се налага поради факта ,че дебита на съществуващите водоизточници не е достатъчен за да захрани цялата система едновременно. В таблото е предвидена необходимата защитна апаратура за електродвигателя на водната помпа и двата електромагнитни клапана. Кутията на таблото е метална със степен на защита не по-малка от IP 65. Тя ще се монтира на стената на шахтата в която се намират водната помпа и клапаните. Таблото да се монтира в най-високата точка на шахтата. Предвидено е и изграждане на нов заземителен контур.

От мястото на присъединяване до новопроектираното РТ-ПС управляващо поливната система ще се положи кабел САВТ Т 4x10 мм². От РТ до помпата ще се положи кабел САВТ 4x10мм² изтеглени в гофирена инсталационна тръба Ø50 от PVC. Кабелите ще се положат под земята в изкоп с размери 0,6/0,4м. Под кабела се предвижда направа на пясъчно легло с дебелина 10см., както и пясъчна насыпка над кабела също с дебелина 10см. Предназначенето на пясъчният слой е да подобри охлажддането на кабела и да го предпази от нараняване при слягане на земната маса.

При пресичането на асфалтираният път кабелът захранващ РТ ще бъде положен в инсталационна тръба Ø110мм., а изкопът ще бъде с размери 1,1/0,6м. Кабелите трябва да се полагат зигзагообразно с резерв 1-3 %, достатъчен за компенсиране на евентуално разместяване на терена и деформацията на кабелите вследствие на температурните изменения.

В местата на преминаване на кабелите от хоризонтална във вертикална плоскост, при въводи в тръби, при кабелни шахти, при въводи в табла и др. трябва да се оставя резерв във формата на буквата „Ω“. Запас в кабелната дължина трябва да бъде оставен и при кабелните муфи. При влизане и излизане на кабелите в разклонителни кутии и тъбла те ще бъдат предпазени с излазни газови тръби. Минималното светло отстояние от основите на сгради (огради) да бъде 0,6м

ДЗД "ДИЗАЙН - ПРОЕКТ"

0896648979; 0899944041; denism@abv.bg

Ел. инсталациите в обекта се изпълняват по начин и с материали отговарящи на Наредба № 3, ПТБ, ППСН – Наредба № I3-1971 и 4. Нормените осветености са по БДС EN 13201. Броят и мощността на осветителните тела са избрани на базата на направени светлотехнически изчисления. Видът им е съобразен с предназначението на осветяваните участъци. При пресичането на електрическите кабели с други технически проводи са спазени всички минимални хоризонтални и вертикални отстояния съгласно изискванията на Наредба №8.

Вида на осветителните тела, местата им и сечението на проводниците са дадени на работните чертежи.

I. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Ел. таблата и металните нетоководещи части на осветителите и стълбовете се заземяват
2. Всички ел. консуматори се заземяват с третото и петото жило на захранващия проводник.
3. Връзката на изходящите и входящите проводници от таблата ще става посредством кабелни обувки, а за малките сечения – с ухо и винтово съединение. Всички силови електросъоръжения, както и онези от monoфазните, които са монтирани при особени случаи ще бъдат технически обезопасени, като нетоководещите им метални части се съединяват към нулевата шина на таблото чрез трети /пети/ заземителен проводник. Заземителната инсталация ще се изпълни с поцинкована шина 40/4 мм като за заземление ще се използват поцинковани колове с дължина 2,5 м.
4. Ел. монтажните работи да се изпълняват съгласно Наредба № 3, ПТБ , ППСН.
5. Да се съставят протоколи за състоянието на кабелите, заземленията и зануленията.

6. Приложена е отделна записка по ТБТ образец 9

ЗАПИСКА НА ИНЖЕНЕРЪТЕ В
ПРЕДПРИЯТИЧЕСТОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03056

инж. НИКОЛАЙ
ЦВЕТКОВ БЪРДАРСКИ

СЪСТАВИЛ:
[подпись]
ИНЖЕНЕРЪТ/ПРОЕКТИРАЩА РОДАСТВО/Инж. Н.Бърдарски/

СЪСТАВЛЕНА В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ:

На съставчата съдействие на ЕСУТ

Протокол № 1912 от 03.01.2013 г.

ГЛ. АРХИТЕКТ
СТАРА ЗАГОРА

03.01.2013 г.



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА


**ОБЕКТ: : „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ ЗА ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА УЧАСТЬЦИ ОТ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТАРА ЗАГОРА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“
№11: ЗЕЛЕНА ПЛОЩ в сервитута на река Бедечка
в квартал 415 А гр. СТАРА ЗАГОРА**

Проектант: ДЗЗД „ДИЗАЙН - ПРОЕКТ“

№ по	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярк а	Количес тво
1	2	3	4

...	ЕЛЕКТРО		
1	Доставка и изтегляне на кабел СВТ -3x1,5 мм ²	м	12,00
2	Кол заземителен, горещоцинкован	бр	2,00
3	Направа изкоп за кабел 0.8x0.4 м	м	30,00
4	Доставка и изтегляне на кабел САВТ -4x10 мм ²	м	40,00
5	Доставка и полагане на инсталационна тръба гъвкава Ф40	м	35,00
6	Доставка и полагане на стоманена тръба Ф 60мм	м	5,00
7	Засиване на изкоп за кабел	м	30,00
8	Табло управление поливна система РТ-ПС комплект	бр	1,00
9	Свързване на помпата и вентилите	бр	3,00
10	Настройка на системата	бр	1,00
общо			





ЧЕРТЕЖ: ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ПОЛИВНА СИСТЕМА

ОБЕКТ: „Изготвяне на ТРИП за паркоустройство, благоустройство и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда“
№11: Зелена площ в сервитута на р.Бедечка, кв.415а

Проектант:	инж. Н.Бърдарски	М.Л.200
Архитектура	арх. П.Петров	част
ЛиБ	ланд.арх. Д.Денева	ЕЛ
Геодезия	инж. В.Русанов	Фаза: ТРИП
ВиК	инж. П.Станчев	Чертеж:
KCC	инж. А.Петрова	1
Р-л проект:	арх. Св.Гергован	
Възложител:	Стара Загора	X.2012

КАМПАНА ИЗКЛЮЧЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТ

ИДЕСТИЧНОСТНО ПРОЕКТИРАНЕ


Регистрационен № 03665

инж. НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ БЪРДАРСКИ

подпись

Печат и подпись на проектант

ПРИНЦИПНА СХЕМА НА ТАБЛО РТ-ПС



Токов кръг №	1	2	3	4	5
Вид консуматор	ПОМПА	ВЕНТИЛ 1	ВЕНТИЛ 2	On. Верига	Сервизен
Инст.мощност /kW/	1.1	0.1	0.1	0.1	0.6
Ток /A/	4.5 A	0.5 A	0.5 A	0.5 A	3 A
Сечение пров /мм ² /	СВТ 4x10	СВТ 3x1.5	СВТ 3x1.5	СВТ 3x1.5	СВТ 3x2.5
Зашита	16 A	10 A	10 A	4 A	20 A
Ринст= 2.0 kW					

Електроапаратурата га се монтира в кутия от негорим материал със степен на защита IP 66 и размери 400x300x150 mm.

ЧЕРТЕЖ: ЕЛ.ТАБЛО РТ-ПС НА ПОЛИВНА СИСТЕМА					
ОБЕКТ: „Изготвяне на ТРИП За паркоустройство, благоустройстване и подобряване на физическата среда на междублокови пространства участъци от улици и зелени площи на територията на гр. Стара Загора с цел постигане на зелена и достъпна градска среда“					
№...: Монтира се на всички обекти с поливна система					
Проектант:	инж. Н.Бърдарски		M 1:1		
Съгласуват:			Част		
			ЕЛ		
			Фаза: ТРИП		
			Чертеж:		
			...		
Възложител:	Стара Загора		X2012		

КЕДАР НА ИНЖЕНЕРСКИТЕ В ИНЕСТИЦИОННИТО ПРОЕКТИРАНИЕ	
Регистрационен № 03055	
инж. НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ БЪГДАРСКИ	
САОС	Година
Софийска област, Управа по правосъдие и експроприация	
Печат и подпись на проектант	