



Забележки:

- Откос на изкопа 5:1
  - Подложен бетон В10, R<sub>b</sub>=6MPa
  - Бетон В20, R<sub>b</sub>=11,5MPa
  - Бетон В20, W0,6 за ултънтяван в отвор на канала
  - Стомана А1 (Ø), R<sub>s</sub>=225MPa
  - Стомана АII (N), R<sub>s</sub>=375MPa
  - Чим.замазка 2пг.- 1:2-1,5см и 1:1-1.5см по под, стени и таван

**КОНСОРЦИУМ "ДИЗАЙН ПРОЕКТ" ИДЛ**  
ЩЕСТЕНА ПОРЧА:

ГЛАВНОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУЛЕЛОКОВИТЕ ПРОСпЕКТИ  
СЪС ЗАЩИТА НА ОБИТАВАЩИТЕ И ОБИГРАДИТЕЛНИ СОСТАВИ  
ПОСТИГАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА  
ЕКТ №10.

ОДОВЗЕМНО-ПОМПЕНА ШАХТА		М 1:2	
инж. П. Станчев			
арх. Св. Германов			Част:
Тура			В и К
ларх. Д. Денева			Фаза:
птройство			ТРИП
активна			Чертеж
инж. А. Петрова			1/4
я			
инж. В. Русанов			
инж. Н. Бърдарски			
арх. Св. Германов			
ект			