



**„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД , гр. Стара Загора**  
**кв. Индустриален , Тролейбусно депо тел/ факс : 042/605264**

**ДО**

**Г-н ЖИВКО ТОДОРОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА**

### **СТАНОВИЩЕ**

**Относно : Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на надлез над ж.п.линия и бул.“Славянски” в гр. Стара Загора , част Контактна мрежа .**

**УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ ,**

Във връзка с реконструкцията на надлез над ЖП линия и бул.„Славянски“ в гр. Стара Загора ни бе предоставен проект за съгласуване в част „ Контактна мрежа “ . След разглеждане и анализ на чертежите и количествената сметка в документацията , имаме следните препоръки .

1. В стълбове с номера 35' , 36' , 37' и 38' се намират тежестите на съществуващите в момента компенсатори . Наличието на компенсатори също не е отразено в чертежа и така се получава разминаване със сегашната ситуация . Окачването на стълбове с номера 35 , 36 , 37 , 38 , 39 и 40 в момента е на напречници и според нас би могло да остане така и в новото изпълнение .

Решение на проектанта е дали това да се отрази сега в проекта или по-късно в заповедната книга .

2. В част Демонтажни работи да отпадне позиция 1 „ Изключване на напрежението и обезопасяване на участъка“ . Тази дейност е задължение и в правомощията на „ Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД гр. Стара Загора .
3. В част Монтажни работи в позиции от 1 до 5 да се отбележи , че се използва демонтираното , съществуващо еластично окачване в права .
4. Да отпадне позиция 16 „ Възстановяване на нормалната схема на захранване“ . Тази операция също е в правомощията на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД гр. Стара Загора .

Според нас тези неща би следвало да се вземат под внимание и да се нанесат съответните корекции в проекта

гр. Стара Загора

Съставил :



/ Валентин Дончев

н-к рем. звено в транспорта /

Управител :



/ инж. Димитър Авджиев/

