



# ФОРУМ 49 ЕООД

гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“, 140  
тел. 042/ 266 105; 865 157 факс 042/ 267 084  
e-mail: arhinginering@abv.bg

## ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ



Обект : Изграждане на достъпна среда в XI ОУ  
“ Николай Лилиев „,УПИ I училище, кв. 517  
„ Три чучура – юг „,гр. Стара Загора

Фаза : ТП

Част : ЕЛ

Възложител : Община Стара Загора

Съгласували :

- 1.АРХ. арх.Иванов.....
- 2.СК – инж. Петкова.....
- 3.ВиК– инж. Ангелов.....
- 4.ВП – инжПашимова.....



ПОДАРЪК НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
ГЛАВНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Регистрационен № 02342	
инж. СТОЯН ХРИСТОВ Димитров	
Секция:	ЕАСТ
Приложение към документа за ППР	
Подпись	
Варии с валидно удостоверение за от предишната година	

Проектант:



Управител : 

/арх.Иван Иванов/



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 02342

Важи за 2018 година

инж. СТОЯН ХРИСТОВ ДИМАНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност  
с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Ст. Драгов

Председател на КР

инж. А. Чипев



Председател на КИИП

инж. И. Карабеев



Застраховка

Професионална отговорност

№ E18740000100

483069

Национален телефон: 0700 166 33

Днес 09.03.2018г. в гр. София на основание писмен въпросник-декларация и платена застрахователна премия ЗД "БУЛ ИНС" АД приема да застрахова:

Име на застрахован:	"ФОРУМ 49" ЕООД	ЕГН/ЕИК:	123562647
Адрес на застрахования:	гр./с. СТАРА ЗАГОРА, ул./ж.к. ХРИСТО БОТЕВ 140		6000
Име на застраховаш:	"ФОРУМ 49" ЕООД	ЕГН/ЕИК:	123562647
Адрес на застраховаш:	гр./с. СТАРА ЗАГОРА, ул./ж.к. ХРИСТО БОТЕВ 140		
Представляван/а от:	ИВАН ГАНЧЕВ ИВАНОВ	Тел.:	0888360396

ЗАСТРАХОВАН ОБЕКТ (данни, застрахователи по крития, застрахователни суми)

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“ ПО ЧЛ.171, АЛ.1  
ОТ ЗУТ

## Лимити на отговорност:

Единичен лимит: 50 000,00 лева

Агрегатен лимит: 100 000,00 лева

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА/ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ

100000,00 BGN

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Р България

## СПЕЦИАЛНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОЕКТАНТА“, СЪГЛАСНО ЧЛ. 137 ОТ ЗУТ, ТРЕТА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖИ.

Дължима сума по:	Лева	Брой вноски	Дата на падежка:	Дата на падежка:	Дата на падежка:	Дата на падежка:
Застрахователна премия	100,00	1	09.3.2018 г.			
Данък върху премията 2%	2,00			2,00 лв.		
Общо	102,00			102,00 лв.		
Словом	сто и два лева и нула стотинки					

Срок на застраховката			Време	Час	Ден	Месец	Година
Дни	Месеца	Година	От	0 0	1 0	0 3	2 0 1 8
			До	2 4	0 9	0 3	2 0 1 9

Запознат съм, че при неуплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия, ЗД Бул Инс АД ще счита застрахователният договор за прекратен след изтичане на 15 (петнадесет) дни от датата на падежка на разсрочената вноска (чл. 36б, ал. 2, т.3 във връзка с ал.3 от КЗ). Въпросник – декларацията за застраховане, полисата, всички добавъци, сметки и други писмени договорености съм имал, както и Общите и/или специални условия за застраховка „Професионална отговорност“ на ЗД Бул Инс АД представяват неразделна част едно от друго. Полисата се издава в два еднообразни екземпляра. Деклариран, че съм получил, запознат съм и приемам Общите и/или специални условия по застраховка „Професионална отговорност“. Декларирам, че предварително ми е предоставена писмена информация, като потребителят на застрахователни услуги по съмсъла на дал Трети гл.33 от Кодекса за застраховането и чл. 5 от Закона за защита на потребителите. Декларирам, че съм съгласен вписаните в полисата данни, които са лични по съмсъла на чл. 2 от Закона за защита на личните данни, да се обработват от ЗД Бул Инс АД и да бъдат предоставени на трети лица в съответствие със закона.

Застрахован/щ:

(подпись)

Име и адрес на застрахователя (подпись): ДЪГА М 2012, гр./с. СТАРА ЗАГОРА, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 144

ЗД БУЛ ИНС АД, ЕИК 631830482,  
1407 София, бул. „Джемс Баучер“ 87

Застраховател:

(подпись, печат)

Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 13/ 16.07.1998 г.  
www.bulins.com

Проектанти от фирма „Форум 49“ ЕООД

арх. Иван Иванов

арх. Нина Иванова

арх. Маргарита Колева

инж. Иванка Петкова

инж. Стойко Търнев

инж. Славка Георгиева


инж. Румен Ангелов

инж. Стоян Диманов

инж. Десислава Танева

инж. Камелия Пашимова

ландш. арх. Тодор Добрев



## **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**

**ОБЕКТ:** Изграждане на достъпна среда в XI ОУ

“ Николай Лилиев „, УПИ Іучилище, кв. 517  
„ Три чучура - юг „, гр. Стара Загора

**ЧАСТ :** ЕЛ

**ФАЗА :** ТП

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ :** Община Стара Загора

Инвестиционният проект се изработва по задание от страна на Възложителя .Съобразен е с част :АС и ВК

Проекта обхваща:

1. Осветителна инсталация
2. Силова инсталация
3. Заземителна инсталация

При проектирането са спазени:

1. Закон за у-во на територията-ДВ.бр.65/2003г,ДВ бр103/2005 и изменение и допълнение към 2016г.
2. Закон за енергетиката-ДВ.бр.107/09.12.2003г
3. Противопожарни строително технически норми 2010г, Наредба Из-1971, изменение и допълнение към 2016г.
4. Наредба №3-2005,допълнение към 2016г
5. Осветление естествено и изкуствено-БДС EN 12464/2007г
6. Наредба №4 от 28.12.2010г.Мълниезащита на сгради и външни съоръжения
7. Удостоверение №1120970910/09.07.2018г изд. От КЕЦ Стара Загора.

Система за ел.захранване:трифазна

II.Ел.инсталации

Захранването с ел.енергия ще се осъществи от главното ел.табло на училището.

Табло асансьор ще се захрани със СВТ 5x10 м2.Захранващия кабел ще се изтегли в гофр. тръба. ТА ще се монтира в машинното помещение.

За осветяване на асансьорната шахта, машинното, контакта в машинното ,контакта в шахтата е предвидено ТОК. До осветителните тела ще се положи СВТ 3x1,5 мм<sup>2</sup> с ПКОМ скоби, до контактите СВТ 3x2,5 мм<sup>2</sup>. ТОК ще се изтегли СВТ 3x6 в гофр.тръба от ГТ.

Предвидените осветителни тела са противовлажни LED. Пусковата апаратура и контактите са за открита инсталация.

За осветяване на тоалетната ще се използва съществуващия лампен излаз, като само се подмени осветителното тяло.

Контакта във WC ще се захрани от същ.контактен излаз със зъболекарския кабинет.Захранващия проводник СВТ 3x2,5 ще се положи в кабелен канал.

- Предвидена е заземителна инсталация от поц.шина 40/4 и комплект заземители от 2бр. поц.тр.21/2". Към заземителната инсталация ще се свържат ТА и металната конструкция в асансьорната шахта. Преходното съпротивление не бива да превишава 10 ома.

#### Асансьорна уредба

Предвиден е хидравличен със параметри:

1. Полезен товар 630 кг
2. Ход на системата 10,8 м
3. Брой на спирките –четири
4. Асансьорна шахта 180/240 бетонна в съответствие с конструктивен чертеж.
5. Двигател-трифазен  
БХТП

20.07.2018

Заложените в настоящата разработка съоръжения, както и захранващите проводници са съобразени с категорията на помещението. Ел.инсталациите са съобразени с Н-ба №3, изискванията за безопасна експлоатация на асансьорите , а именно:

1. Монтиране на ел.осветление на всеки етаж осигуряващо мин 50/ Lx. Включване с 2 девиатора.
2. Монтаж на к-т в асансьорната шахта-2Р+РЕ, 220V
3. Осветление на машинното помещение-мин 200 Lx
4. Контакт открита инсталация-2Р-РЕ в машинното
5. Защита срещу директен и индиректен допир на части под напрежение чрез
  - Зануляване
  - Заземяване
  - Защитно изключване

Монтажа ,прегледите,ремонтите по таблата, асансьорната уредба да се извършат от лица със съответната квалификация.

Всички означения ,захранващите проводници ,монтажни височини са дадени на чертежа.

Възложител: съставил:

"СТАНДАРТ КОНСУЛТ" ЕООД

Оценил: Георги Иванов

Дата:

Изпълнител на инженерите в инвестиционното проектиране

ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСЛОГОСНОСТ

Регистрационен № 02342

ИМЕ: СТОЙКИ  
ХРИСТОС Димитров

Подпись

Валидно удостоверение за 1 година

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1120970910 / 09.07 2018 г.

**ВАЖНО:** Настоящето удостоверение НЕ Е И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНО като предварителен договор по смисъла на чл.143, ал.1 от ЗУТ, необходим за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект по който се издава разрешение за строеж.

„Електроразпределение Юг“ ЕАД,

КЕЦ: Стара Загора

тел.: 0700 10 007, факс: 042/620355

издава настоящото удостоверение, в уверение че:

**Обект (наименование, адрес) / Имот (УПИ, местонахождение):** XI ОУ  
гр.Стара Загора кв. "Три чучура", 0, \*16  
Клиентски № 1001356153  
ИИН: 2085584

с титуляр:

юридическо лице

XI ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ - НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ  
със седалище и адрес на управление –  гр./ с. Ст.Загора,  бул. /  ул. "Три чучура -юг" , №  
ЕИК 000807168, представявано от Мариета Христова Петрова

физическо лице

, ЕИН  
адрес:  гр./ с. ,  бул. /  ул. № ,

е присъединен към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД със следните основни технически характеристики:

1. Предоставена мощност за обекта: 31 kW;
2. Брой на фазите: 3 ;
3. Ниво на напрежение: 0.4 kV.

**ВАЖНО:** При необходимост от промяна на условията на присъединяване (предоставена мощност, брой на фазите, ниво на напрежение), е необходимо да подадете „Искане за проучване на условията за присъединяване“ съгласно разпоредбите на Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители към преносната и разпределителните електрически мрежи.

Настоящото удостоверение се издава за да послужи пред Община Стара Загора

За „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Ръководител КЕЦ Стара Загора



Дата: 09.07.2018 г.