



- противовл. осв. тяло IP44
- обикновен ключ открита инсталация
- девиатор открита инсталация
- контакт „Шуко“ открита инст. с капачка

Инсталациите ще се изпълнят със СВТ



Съгласувано

15.01.2019

инж. Нася Иванова

Главен инспектор

Отдел „ИТ“

СЪГЛАСУВАМ	АС	арх.ИВАНОВ
	ВК	инж.АНГЕЛОВ

"ФОРУМ - 49" ЕООД - СТАРА ЗАГОРА			
ОБЕКТ	Приют за бездомни кучета, ПИ 48765.20.23, с Могила, общ. Стара Загора		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община Стара Загора		
Ел. инсталации		сграда 10	
ЧАСТ	ЕЛ	ФАЗА	
<div>КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ</div> <div>ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ</div> <div>Регистрационен № 02342</div> <div>инж. СТОЯН ХРИСТОВ ДИМАНОВ</div> <div>Подпис: </div> <div>ЗАВИСЛИВО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА</div>			
УПРАВИТЕЛ:	АРХ. ИВ. ИВАНОВ		
МАЩАБ:	1:50	ЛИСТ:	6 2019
УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 140, ТЕЛ.:26-61-05 ГР.СТАРА ЗАГОРА			

Покривът е с LT ламарина, която от своя страна съгласно Наредба №4 от 28.10.2010г. – за мълниезащита на сгради, чл.117, ал. 1 и ал.2 табл. 16 покривната конструкция служи за мълниеприемник, металните колони изпълняват ролята на отводи.

Заземяването ще се осъществи с поц. тръба 2 1/2“ забита на 0,8м от терена. Импулсното съпротивление не бива да надвишава 10 ома.