





Покривът е с LT ламарина, която от своя страна съгласно Наредба №4 от 28.10.2010г. – за мълниезащита на сгради, чл.117, ал. 1 и ал.2 табл. 16 покривната конструкция служи за мълниеприемник, металните колони изпълняват ролята на отводи.

Заземяването ще се осъществи с поц. тръба 2 1/2" забита на 0,8м от терена. Импулсното съпротивление не бива да надвишава 10 ома.



- противовл. осв. тяло IP44
- обикновен ключ открита инсталация
- девиатор открита инсталация
- контакт „Шуко“ открита инст. с капачка

Инсталациите ще се изпълнят със СВТ



СЪГЛАСУВАТ

АС арх.ИВАНОВ
ВК инж.АНГЕЛОВ

"ФОРУМ - 49" ЕООД - СТАРА ЗАГОРА			
ОБЕКТ	Приют за безстопанствени кучета ,ПИ 48765.20.23 , с Могила , общ. Стара Загора		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община Стара Загора		
Ел. инсталации		сграда 9,12	
ЧАСТ	ЕЛ	ФАЗА	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ</p> <p>ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ</p> <p>Регистрационен № 02342</p> <p>Секция: ЕАСТ</p> <p>Части на проекта: по удостоверение за ПП</p> </div> <div> <p>инж. СТОЯН ХРИСТОВ ДИМАНОВ</p> <p>Подпи: </p> <p>ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА</p> </div> </div>			
УПРАВИТЕЛ:	АРХ. ИВ. ИВАНОВ		
МАЩАБ:	1:100	ЛИСТ:	5
2019			
УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 140, ТЕЛ.:26-61-05 ГР.СТАРА ЗАГОРА			