

До:  
Община Стара Загора

На вниманието на:  
Нася Иванова Иванова

Лице за контакти: **Стефан Стефанов**  
Тел. номер: 032/304472  
Процедурен №:  
Изх. № -8479101 – 3130 / 04.11.2019 г.

Относно: Постъпило искане за съгласуване на проект с вх. № 8479101 / 31.10.2019 г. за обект:  
Скица № 15-973189 от 25.10.2019г. за имот 48765.20.23, местност Преславенски път,  
землище с.Могила.

Уважаема/и г-жо/г-н Иванова, "Електроразпределение Юг" ЕАД /ЕР Юг/ разгледа  
представените от Вас проекти за обект: Скица № 15-973189 от 25.10.2019г. за имот  
48765.20.23, местност Преславенски път, землище с.Могила.

☒ съгласува  
Информация за следващи стъпки:

- През имота преминава ВЕП20кV "Антенa" от ПС Стара Загора и се намира ТП "НИГО".
- При засягане на сервитутната зона на съществуващи електрически съоръжения, собственост на ЕР ЮГ, същите следва да бъдат изместени по реда на чл.73 от ЗУТ.

☐ не съгласува  
Мотиви за не съгласуване:

- ☐ Частите на проекта да се изпълнят съгласно Становище/Предварителен договор
- ☐ Частите на проекта да се изпълнят съгласно Договор

Оставаме на разположение за разрешаване на въпроси, възникнали в процеса на проектиране и реализация на проекта.

Настоящото съгласувателно писмо за обект: Скица № 15-973189 от 25.10.2019г. за имот 48765.20.23, местност Преславенски път, землище с.Могила. важи в срок до:

- ☒ 1 година от датата на издаването му; / клиенти потребители на ел. енергия /  
☐ 2 година от датата на издаването му. / клиенти производители на ел. енергия /

1. \_\_\_\_\_

инж. Цветан Илиев

Ръководител гр.1

2. \_\_\_\_\_

инж. Атанас Хаджиев

Ръководител КЕЦ Загоре

