



“ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД

УДОСТОВЕРЕНИЕ N:00419/22.06.2015Г НА АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ
Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, оценка на съответствието на
инвестиционни проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания – чл.44, ал.1 от ЗЕЕ

ДЕТАЙЛНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ



ОБЕКТ: **СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“**
гр. Стара Загора

ДЕТАЙЛНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ОБЕКТ: **СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“**
гр. Стара Загора




Възложител: **Община Стара Загора**
гр. Стара Загора

Изпълнител: „Лайф Енерджи“ ООД

Кънчо Паскалев – управител.....



Разработили :

1. Кънчо Стойков Паскалев 
2. Иван Панайотов Иванов 
3. Даринка Стаменова Стаматова 

ДОКЛАД

ЗА

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Обектът представлява массивна монолитна сграда съставена от четири корпуса, свързани помежду си топла връзка в една сграда.

Сградата съдържа класни стаи, кабинети, физкултурен салон, общи помещения, офисни помещения, тоалетни (бани) и спомагателни помещения. Сградата е въведена в експлоатация през 1960-1976 г. Използва се като учебна сграда на СОУ „Христо Ботев“ – гр. Стара Загора и е публична държавна собственост. През годините е извършена подмяна на дограмата, което оказва влияние за повишаване на енергийната ефективност на сградата. Детайлното обследване на сградата има за цел да установи интегрираната енергийна характеристика на сградата, да се класифицира, съгласно клас на енергопотребление и да набележи мерки за енергоспестяване, които да доведат до издаването на сертификат за енергийните характеристики на сградата.

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба № РД -16-1058/ 10.12.2009 г. за енергийните характеристики на обектите, сградата на учебния корпус на СОУ „Христо Ботев“ – гр. Стара Загора се намира в климатична зона 6, която се характеризира със следните климатични собености:

- Средна надморска височина 196 м;
- Продължителност на отопителния сезон е 187 дни;
- Начало: 24 октомври; край: 6 април
- Отопителни денградуси (DD) – 2 300 при средна температура в сградата 19.0°C
- Изчислителна външна температура: - 13 °C

Като базови климатични данни са използвани измерените средномесечни температури на външния въздух за населеното място за периода 2013 г. – 2015 г., по данни на Националния институт по метереология и хидрология към БАН, както и представителни средномесечни температури на външния въздух за климатична зона

6. Използването на сградата е пълноценно вследствие на наличието на функциониращи отоплителна система и потребността за обучителния процес.

Поради това разходите на енергия съответстват на нормалните разходи при пълното използване на сградата по нейното предназначение.

Таблица 2.1

Климатична зона 6 - Южна България - централна част												
Отоплителен период	Начало: 16 октомври		Изчислителна външна температура									-17
	Край: 23 април		DD при нормативна температура в сградата 19 °C									
Месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Брой изчислителни дни в месеца												
	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
Средна месечна температура, °C												
	0.2	1.8	6.9	12.4	17.4	21.3	23.7	23.0	18.7	12.8	7.4	1.9
Средна относителна влажност												
Север	27.7	38.5	53.5	68.1	78.7	86.1	83.8	76.7	61.8	44.0	29.7	23.5
Изток, Запад	58.5	71.8	84.5	97.9	111.1	130.2	126.6	130.7	111.1	78.2	56.4	47.0
Юг	109.5	118.4	111.4	97.3	91.8	103.9	103.5	129.6	142.0	121.0	100.5	88.5
Средна надморска височина	196											

Като базови климатични данни са използвани измерените средномесечни температури на външния въздух за населеното място за периода 2013 г. – 2015 г., по данни на Националния институт по метереология и хидрология към БАН, както и представителни средномесечни температури на външния въздух за климатична зона 6.

2.1. Описание на сградата

Сградата на учебния корпус на СОУ „Христо Ботев“ – гр. Стара Загора е публична общинска собственост, представляваща массивна сграда, състояща се от един корпус на 5 етажа, два корпуса на 4 етаж, физкултурен салон, топла връзка и неотопляем сутерен. Сградата в по-голямата си част е изградена върху земя, като има частичен сутерен, който не се отоплява. Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна скелетна, като външните стени на сградата представляват основно вид от решетъчни тухли, измазани отвътре с вътрешна мазилка, като стените не са топлоизолирани. Сградата е поддържана в рамките на възможното, но фасадата не е в добро състояние, като има места с оронена външна мазилка. Облицовката на цокъла е бучарда, сравнително запазена, като има ерозирали зони около водостоците. Липсата на хидроизолация води до проникване на влага през пукнатини към сутеренните помещения.

Боята е напукана от влиянието на атмосферните условия и поради старост по всички фасади.

Покривът на сградата е покрив с неотопляемо подпокривно пространство и «топъл» покрив. Покривът е стоманобетонен, без топлоизолация, покрит с ламарина. Покривът е в не много добро състояние с частични проблемни зони.

Подът на сградата е под на неотопляем сутерен и под върху земя. Подът не е топлоизолиран.

Дограмата на сградата е: PVC дограма със стъклопакет, която е в много добро състояние, дървена дограма и малка част метална дограма.

Отоплението е от котелна станция, захранвана на природен газ .

В сградата не е инсталirана вентилационна система. В сградата няма изградена охладителна система.


БГВ в сградата се използва от електрически бойлери.

Електрическата инсталация е стара, но е в сравнително добро състояние. Осветлението в по-голямата си част са ЛНЖ и малка част ЛОТ, като са стари и в не много добро състояние.

Таблица 2.2

Данини за обекта			
Сграда (наименование)	СОУ „Христо Ботев“		
Адрес	гр. Стара Загора	ул. „Майор Кавалджиев“ 168	
Тип сграда	Училище		
Собственост	Публична общинска		
Година на построяване	1970		
Брой обитатели + Персонал	600		
График обитатели час/ден	График отопление час/ден		
Работни дни, час/ден	10	Работни дни, час/ден	10
Събота, час/ден	-	Събота, час/ден	-
Неделя, час/ден	-	Неделя, час/ден	-
Брой отоплителни дни	187	Брой охладителни дни	-
Вътрешна температура (отоплителен сезон)	20.0°C	Вътрешна температура (охладителен сезон)	-

Схема на сградата



Фиг. 2.1

Изгледи на сградата



2.1.1. Геометрични характеристики на сградата

Таблица 2.3

ОБЩИ ПЛОЩИ						
Застроена площ (ЗП)	Разгъната застроена площ (РЗП)	Отопляема площ	Отопляем обем бруто	Отопляем обем нето	Охлаждана площ	Охлаждан обем
A _{зп} , м ²	A _{рзп} , м ²	A _{отопл.} , м ²	V _{оо} , м ³	V _{оо} , м ³	A _{охл.} , м ²	V _{охл.} , м ³
1450.41	4742.37	4742.37	18298.18	14638.54	0.00	0.00

2.1.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасади

Таблица 2.4

Тип	Посоки	СТЕНИ								Обща площ A, м ²
		И	СИ	С	СЗ	З	ЮЗ	Ю	ЮИ	
1	A, м ²	635.83	0.00	1219.82	0.00	546.32	0.00	896.46	0.00	3298.42
	U, W/m ² K	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40
Обща площ, A, м ²		635.83	0.00	1219.82	0.00	546.32	0.00	896.46	0.00	3298.42
Средно U, W/m ² K		1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40
Чисти фасади граничещи с външен въздух (без прозорци и врати) на неотопляеми площи										
2	A, м ²	34.92	0.00	3.72	0.00	28.92	0.00	7.02	0.00	74.58
	U, W/m ² K	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75
3	A, м ²	28.92	0.00	70.12	0.00	27.48	0.00	70.18	0.00	196.70
	U, W/m ² K	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48

2.1.3. Строителни и топлофизични характеристики на пода по типове

Таблица 2.5

ТИП	ПОДОВЕ					Общо
		Под върху земя	Под на отопляем сутерен	Под на неотопляем сутерен	Под върху външен въздух	
1	A _г , (м ²)				255.30	
	P, (м)				73.70	
	U, W/m ² K				0.908	
2	A _г , (м ²)	1195.11				
	P, (м)	333.16				
	U, W/m ² K	0.406				
Обобщено	A _г , (м ²)	1195.11	0.000	255.300	0.000	
	U, W/m ² K	0.406	0.000	0.908	0.000	
Обща площ на пода, A _{под(G)} , м ²						1450.41
Обобщен коефициент на топлопреминаване през пода, U _{обобщено}						0.495

2.1.4. Строителни и топлофизични характеристики на прозорците по фасади

Таблица 2.6

тиp		Обобщено дограми и пътни врати								Обща площ A, m ²
		И	СИ	С	СЗ	З	ЮЗ	Ю	ЮИ	
Дограма	A, m ²	111.70	0.00	176.09	0.00	186.26	0.00	500.61	0.00	974.66
	U, W/m ² K	2.52	0.00	2.40	0.00	2.60	0.00	2.66	0.00	2.59
	g, -	0.53	0.00	0.52	0.00	0.53	0.00	0.54	0.00	0.53
Пътни врати	A, m ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	U, W/m ² K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g, -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Обща площ, A, m ²		111.70	0.00	176.09	0.00	186.26	0.00	500.61	0.00	974.66
Обобщен коефициент на топлопреминаване: (U _{обобщено}):		2.52	0.00	2.40	0.00	2.60	0.00	2.66	0.00	2.59
Обобщен коефициент на енергопреминаване: (g _{обобщено}):		0.53	0.00	0.52	0.00	0.53	0.00	0.54	0.00	0.53
Обобщено дограми и пътни врати на неотопляеми площи										
тиp		Посока								Обща площ A, m ²
		И	СИ	С	СЗ	З	ЮЗ	Ю	ЮИ	
Дограма	A, m ²	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.08	0.00	12.48
	U, W/m ² K	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63
	g, -	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54
Пътни врати	A, m ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	U, W/m ² K	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g, -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Обща площ, A, m ²		4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.08	0.00	12.48
Обобщен коефициент на топлопреминаване: (U _{обобщено}):		2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63
Обобщен коефициент на енергопреминаване: (g _{обобщено}):		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54

2.1.5. Строителни и топлофизични характеристики на покрива

Таблица 2.7

тиp	ПОКРИВИ								A	
	Характеристики по типове					U _{екв.}				
	δ _{вс}	Gr	Pr	λ	λ _{екв}					
	m	-	-	W/mK	W/mK	W/m ² K		m ²		
Покрив с неотопляемо подпокривно пространство										
1	0.80	3.09072E+08	0.7042	2.542	1.235	0.771		1008.82		
Общо						0.771		1008.82		
Плосък "топъл" покрив (без неотопляем въздух)										
2						3.611		395.07		
3						3.154		46.52		
Общо						3.563		441.59		
Обща площ на покрива, A_{покрива}, m²								1450.41		
Обобщен коефициент на топлопреминаване през покрива, U_{обобщено}								1.621		

2.2. Анализ на ограждащите елементи.

2.2.1. Външни стени

Обследваната сграда е массивна със стоманобетонов скелет и зидове от пътни тухли, измазани отвътре и отвън. Фасадите са в не много добро състояние. Външните стени не са топлоизолирани като на малко места са с нарушена фасада. Външните стени са сведения до 3 (три) типа, 2 (два) от които са към неотопляеми обеми («студен» покрив и неотопляем сутерен).

Таблица 2.8

Типове външни стени	И	СИ	С	СЗ	З	ЮЗ	Ю	ЮИ	ОБЩО	Вид стена
	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	
тип 1	635.83		1219.82		546.32		896.46		3298.42	фасада
тип 2	34.92		3.72		28.92		7.02		74.58	неотопляема площ
тип 3	28.92		70.12		27.48		70.18		196.70	неотопляема площ
Стени граничещи с въздух	635.83	0.00	1219.82	0.00	546.32	0.00	896.46	0.00	3298.42	
Калкан*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Стени граничещи със земя	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Общо стени	635.83	0.00	1219.82	0.00	546.32	0.00	896.46	0.00	3298.42	

Топлофизични характеристики на външни стени:

Таблица 2.9

Външна стена ТИП 1	Дебелина δ , (cm)	Кофициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m^2 K/W)	ECM	
				δ , (cm)	R (m^2 K/W)
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Зидария от кухи и решетъчни тухли на варо-пясъчен разтвор	25.0	0.520	0.48077		
Външна мазилка	3.0	0.870	0.03448		
Общо:	30.0		0.54382		
R_{ai}	0,13				
R_{se}	0,04		Преди ECM		След ECM
R_1 , m^2 K/W			0.54382		
U_1 , W/m ² K			1.401		
Външна стена към неотопляем сутерен ТИП 2	Дебелина δ , (cm)	Кофициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m^2 K/W)	ECM	
				δ , (cm)	R (m^2 K/W)
Бучарда	3.0	2.570	0.01167		
Стоманобетон	25.0	1.630	0.15337		
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Общо:	30.0		0.19362		
R_{ai}	0,13				
R_{se}	0,04		Преди ECM		След ECM
R_1 , m^2 K/W			0.19362		
U_1 , W/m ² K			2.750		

Външна стена към „студен“ покрив ТИП 3	Дебелина δ , (cm)	Коефициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ЕСМ	
				δ , (cm)	R (m ² K/W)
Външна мазилка	2.0	0.870	0.02299		
Зидария от кухи и решетъчни тухли на варо-пясъчен разтвор	25.0	0.520	0.48077		
Общо:	27.0		0.50376		
R_{si}	0,13				
R_{se}	0,04		Pреди ЕСМ		След ЕСМ
R_1 , m ² K/W			0.50376		
U_1 , W/m ² K			1.484		

Стените са представени на следващите фигури (фиг.2.6 до фиг.2.9)



Прозрачни външни прозорци и врати	
Тип 1	PVC със двоен стъклопакет
Тип 2	Дървена дограма
Тип 3	Единичен прозорец с метална рамка



Фиг. 2.10



Дограма – ТИП 3

Фиг. 2.11



Фиг. 2.12



Фиг. 2.13

2.2.3. Покрив

Покривът на сградата е съставен от 2 (два) типа покрив – тип 1 - покрив с неотопляемо подпокривно пространство и тип 2 – плосък «топъл» покрив. Покривите са в не-много добро състояние и не са топлоизолирани.

Таблица 2.13

Покрив с неотопляемо подпокривно пространство		Тип 1	Тип 2	Тип 3	Общо
Площ на таванска плоча	$A_{тав.пл.}, m^2$	1008.82			1008.82
Периметър на таванска плоча	$P_{тав.пл.}, m$	349.94			
Височина на прилежащите стени	h_w, cm	80			
Обем на въздуха на подпокривното пространство	V, m^3	807.06			
Пропцент на увеличение на покривната плоча	%	0			
Площ на покривната плоча	$A_{покр.пл.}, m^2$	1008.82			

Таблица 2.14

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
 гр. Стара Загора, 2016 г.

Определяне на съпротивлението на топлопроводност на таванска плоча R1 ТИП 1	Дебелина δ, (cm)	Коефициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ECM	
				δ, (cm)	R (m ² K/W)
Стоманобетонна плоча	15.0	1.630	0.09202		
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Общо:	17.0		0.12060		
R _{si}	0,10				
R _{se}	0,10		Преди ECM		След ECM
R ₁ , m ² K/W			0.12060		
U ₁ , W/m ² K			3.119		
Определяне на съпротивлението на топлопроводност на покривната плоча R2 ТИП 1	Дебелина δ, (cm)	Коефициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ECM	
				δ, (cm)	R (m ² K/W)
Ламарина	1.0	53.500	0.00019		
Дървена обшивка	3.0	0.035	0.85714		
Общо:	4.0		0.85733		
R _{si}	0,13				
R _{se}	0,04		Преди ECM		След ECM
R ₂ , m ² K/W			0.85733		
U ₂ , W/m ² K			0.973		

Таблица 2.15

Определяне на температурата на въздуха в подпокривното пространство							
I. Изходни данни:	Означения	Мерни единици	ТИП 1		ТИП 2		ТИП 3
			актуално	след ECM	актуално	след ECM	актуално
Средна обемна температура на сградата	θ _i	°C	22.0				
Външна температура в най-голяма продължителност за отопителния период	θ _e	°C	2				
Разлика между повърхностните температури на двете площи	(θ _{se1} - θ _{se2})	°C	4.14				
Съпротивление на топлопредаване на повърхността от страна на отопляемото помещение	R _{se1}	m ² K/W	0.10				
Съпротивление на топлопроводност на таванска плоча	R ₁	m ² K/W	0.1206				
Съпротивление на топлопредаване от таванска плоча към подпокривното пространство	R _{sel}	m ² K/W	0.3158				
Съпротивление на топлопредаване на от въздуха към покривната плоча	R _{se2}	m ² K/W	0.3158				
Съпротивление на топлопроводност на покривната плоча	R ₂	m ² K/W	0.8573				
Съпротивление на топлопредаване от покривната плоча към външния въздух	R _{se2}	m ² K/W	0.04				
Съпротивление на топлопредаване от вътрешната стена на вертикалните ограждащи елементи	R _{sw}	m ² K/W	0.13				
Съпротивление на топлопроводност на вертикалните ограждащи елементи	R _w	m ² K/W	0.5038				
Съпротивление на топлопредаване от вертикалните ограждащи елементи сл. към външен въздух	R _{sw}	m ² K/W	0.04				
Прилежаща стена:			Тип 3				

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
 гр. Стара Загора, 2016 г.

Площ на таванска плоча	A_1	m^2	1008.82					
Площ на покривната плоча	A_2	m^2	1008.82					
Площ на вертикалните ограждащи елементи	A_w	m^2	279.95					
Периметър на вертикалните ограждащи елементи	P	m	349.94					
Височина на прилежащите стени	h_w	m	0.80					
II. Изчислителни данни:	Означение	Мерни единици	ТИП 1		ТИП 2		ТИП 3	
Коефициент на топлопреминаване през таванска плоча	U_1	W/m^2K	1.8641					
Коефициент на топлопреминаване през покривната плоча	U_2	W/m^2K	0.8243					
Коефициент на топлопреминаване през вертикалните ограждащи елементи	U_w	W/m^2K	1.4842					
Температура на въздуха в подпокривното пространство	θ_a	°C	15.7192					
Температура на долната повърхност граничеща с подпокривното пространство	θ_{se1}	°C	17.68					
Температура на горната повърхност граничеща с подпокривното пространство	θ_{se2}	°C	13.53					

Определение на коефициент на топлопреминаване през студен покрив (с въздушен слой по-голям от 30 см)

I. Изходни данни:	Означение	Мерни единици	ТИП 1		ТИП 2		ТИП 3	
			актуално	след ECM	актуално	след ECM	актуално	след ECM
Сума - R_1, R_2	$\Sigma(\delta_i/\lambda_i)$	m^2K/W	0.9779					
Дебелина на въздушния слой	δ_{sc}	m	0.80					
Коефициент на топлопроводност на въздуха в подпокривното пространство	λ	W/mK	2.5500					
Съпротивление на топлопредаване от вътрешната страна на покрива	R_{si}	m^2K/W	0.10					
Съпротивление на топлопредаване от външната страна на покрива	R_{se}	m^2K/W	0.04					
Кинематичен вискозитет на въздуха	v	m^2/s	14.6100					
Критерии на Прандтл	Pr		0.7040					
Уплътненост на покрива:			Неупълътен покрив					
Кратност на въздухообмена в подпокривното пространство:	n	h^{-1}	0.3					
Обем на въздуха в подпокривното пространство	V	m^3	807.06					
II. Изчислителни данни:	Означение	Мерни единици	ТИП 1		ТИП 2		ТИП 3	
			актуално	след ECM	актуално	след ECM	актуално	след ECM
Корекционен коефициент при $GrPr < 10^3$	ε_{x1}		1.00					
Корекционен коефициент при $10^3 < GrPr < 10^6$	ε_{x2}		34.1960					
Корекционен коефициент при $10^6 < GrPr < 10^9$	ε_{x3}		49.6648					
Критерий на Грасхоф	Gr		3.376E+08					
Коефициент на обемно разширение	β	K^{-1}	0.003462					
Еквивалентен коефициент на топлопроводност на въздушния слой	λ_{eqv}	W/mK	1.2665					
Грасхоф-Прандтл	$GrPr$		2.377E+08					
Коефициент на топлопреминаване през подпокривното пространство	U_r	W/m^2K	0.771					

Таблица 2.16

Плосък „топъл“ покрив (без неотопляем въздух)				
	Тип 2	Тип 3		Общо
Площ на покрива	A _{покрив} , м ²	395.07	46.52	441.59

Таблица 2.17

Плосък „топъл“ покрив (без неотопляем въздух) ТИП 2	Дебелина δ , (см)	Кофициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ECM	
				δ , (см)	R (m ² K/W)
Ламарина	1.0	53.500	0.00019		
Хидроизолация	1.0	0.620	0.01613		
Стоманобетонна плоча	15.0	1.630	0.09202		
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Общо:	19.0		0.13691		
R _{si}	0,10				
R _{se}	0,04			Преди ECM	
R _i , m ² K/W			0.13691	След ECM	
U _i , W/m ² K			3.611		
Плосък „топъл“ покрив (без неотопляем въздух) ТИП 3	Дебелина δ , (см)	Кофициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ECM	
				δ , (см)	R (m ² K/W)
Мозайка	2.0	2.470	0.00810		
Извравнителна циментова замазка	3.0	0.620	0.04839		
Стоманобетонна плоча	15.0	1.630	0.09202		
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Общо:	22.0		0.17708		
R _{si}	0,10				
R _{se}	0,04			Преди ECM	
R _i , m ² K/W			0.17708	След ECM	
U _i , W/m ² K			3.154		



Фиг. 2.14



Покрив – ТИП 1

Покрив – ТИП 2

Фиг. 2.15

2.2.4. Под

Сградата има два типа под – тип 1 – под на неотопляем сутерен и тип 2 – под върху земя. Подът е в добро състояние, но не е топлоизолиран и това води до топлинни загуби.

Таблица 2.18

Под на неотопляем сутерен				
		Тип 1		Общо
Площ на земната основа	A_g, m^2	255.30		255.30
Периметър на земната основа	P, m	73.70		
Височина на стените до горната повърхност на земята	z', cm	150		
Височина на стените на подземния етаж, граничещи с външния въздух	h, cm	120		
Обем на въздуха на подземния етаж	V, m^3	689.31		

Таблица 2.19

Изчисляване на R_{bf} и U_{bf} (под на неотопляем подземен етаж) ТИП 1	Дебелина $\delta, (cm)$	Кофициент на топлопроводност $\lambda (W/mK)$,	Съпротивление на топлопреминаване (m^2K/W)	ЕСМ	
				$\delta, (cm)$	$R (m^2K/W)$
Мозайка	2.0	2.470	0.00810		
Циментова замазка	3.0	0.930	0.03226		
Стоманобетонна плоча	20.0	1.630	0.12270		
Трамбован чакъл	20.0	1.160	0.17241		
Трамбована пръст	30.0	1.150	0.26087		
Общо:	75.0		0.59634		
R_{si}	0,17				
R_{se}	0,04				
				Преди ЕСМ	След ЕСМ
$R_{g1}, m^2K/W$			0.59634		
$U_{g1}, W/m^2K$			1.240		
Изчисляване на R_{bw} (стени на подземния етаж) ТИП 1	Дебелина $\delta, (cm)$	Кофициент на топлопроводност $\lambda (W/mK)$,	Съпротивление на топлопреминаване (m^2K/W)	ЕСМ	
				$\delta, (cm)$	$R (m^2K/W)$
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Стоманобетон	25.0	1.630	0.15337		
Общо:	27.0		0.18195		
R_{si}	0,13				
R_{se}	0,04				
				Преди ЕСМ	След ЕСМ
$R_{g1}, m^2K/W$			0.18195		
$U_{g1}, W/m^2K$			2.841		
Изчисляване на U_f (подова плоча на отопляемото помещение над неотопляем-подземен етаж) ТИП 1-1	Дебелина $\delta, (cm)$	Кофициент на топлопроводност $\lambda (W/mK)$,	Съпротивление на топлопреминаване (m^2K/W)	ЕСМ	
				$\delta, (cm)$	$R (m^2K/W)$
Мозайка	2.0	2.470	0.00810		
Изварнителна циментова замазка	3.0	0.930	0.03226		
Стоманобетонна плоча	20.0	1.630	0.12270		
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Общо:	27.0		0.19163		
R_{si}	0,17				
R_{se}	0,17				
				Преди ЕСМ	След ЕСМ
$R_{g1}, m^2K/W$			0.19163		
$U_{g1}, W/m^2K$			1.881		
Изчисляване на U_f	Дебелина	Кофициент на	Съпротивление на	ЕСМ	

(подова плаща на отопляемото помещение над неотопляем подземен етаж) ТИП 1-2	δ , (cm)	топлопроводност λ (W/mK),	топлопреминаване (m ² K/W)	δ , (cm)	R (m ² K/W)
Паркет	1.0	0.210	0.04762		
Извравнителна циментова замазка	4.0	0.930	0.04301		
Стоманобетонна плаща	20.0	1.630	0.12270		
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Общо:	27.0		0.24190		
R_{si}	0,17				
R_{se}	0,17				
R_{g1} , m ² K/W			0.24190		
U_{g1} , W/m ² K			1.719		

Таблица 2.20

Определяне на коефициента на топлопреминаване през под на неотопляем подземен етаж							
I. Изходни данни:	Означен ия	Мерни ед.	ТИП 1		ТИП 2		ТИП 3
			актуално	след ECM	актуално	след ECM	
Площ на пода на подземния етаж (на земната основа)	A_g	m ²	255.30				
Периметър на подземния етаж	P	m	73.70				
Коефициент на топлопредаване на пода на отопяваното помещение	U_f	W/m ² K	1.793				
Коефициент на топлопреминаване на стените на подземния етаж над земята	U_w	W/m ² K	1.948				
Височина на стените на подземния етаж, които граничат с външния въздух	h	m	1.20				
Кратност на въздухообмен в подземния етаж	n	h ⁻¹	0.30				
Обем на въздуха на подземния етаж	V	m ³	689.31				
Прилежаща подземна стена:			Тип 1				
Съпротивление на топлопроводност на стените на подземния етаж	R_{bw}	m ² K/W	0.182				
Съпротивление на топлопроводност на пода на подземния етаж	R_{bf}	m ² K/W	0.298				
Под на подземния етаж:			Тип 1 и 2				
Дебелина на надземната част на вертикалната стена над нивото на терена	w	m	0.29				
Височина на стените на подземния етаж до горната повърхност на земята	z	m	1.50				
Прилежаща стена:			Тип 2				
Определяне на коефициента на топлопреминаване през стените на подземен етаж:							
I. Изходни данни:	Означен ия	Мерни ед.	ТИП 1		ТИП 2		ТИП 3
			актуално	след ECM	актуално	след ECM	
Съпротивление на топлопредаване на вътрешна повърхност	R_{si}	m ² K/W	0.13				
Съпротивление на топлопредаване на външната повърхност	R_{se}	m ² K/W	0.04				
Съпротивление на топлопроводност на стените на подземния етаж	R_{bw}	m ² K/W	2.841				
Прилежаща подземна стена:			Тип 1				
II. Изчислителни данни:	Означен ия	Мерни ед.	ТИП 1		ТИП 2		ТИП 3
			актуално	след ECM	актуално	след ECM	
d_{bw}	d_{bw}	m	0.703891				
Приведена дебелина	d_t	m	1.306338				
Пространствена характеристика на пода	B'	m	6.928087				
Коефициент на топлопреминаване през пода на подземен етаж	U_{bf}	W/m ² K	0.411				
Коефициент на топлопреминаване през стените на подземен етаж	U_{bw}	W/m ² K	1.124				
Действителен коефициент на топлопреминаване	U_{none}	W/m ² K	0.908				

Таблица 2.21

Под върху земя					
		Тип 2-1	Тип 2-2		Общо
Площ на под върху земя	A _G	414.80	780.31		1195.11
Периметър на под върху земя	P _G				333.16

Таблица 2.22

Изчисляване на R _f (под върху земя) ТИП 2-1	Дебелина δ , (см)	Коефициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ECM	
				δ , (см)	R (m ² K/W)
Мозайка	2.0	2.470	0.00810		
Изравнителна циментова замазка	3.0	0.930	0.03226		
Стоманобетонна плоча	20.0	1.630	0.12270		
Трамбован чакъл	20.0	1.160	0.17241		
Трамбована пръст	30.0	1.150	0.26087		
Общо:	75.0		0.59634		
R_n, m²K/W				Преди ECM	След ECM
0.59634				0.59634	
Изчисляване на R _f (под върху земя) ТИП 2-2	Дебелина δ , (см)	Коефициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ECM	
				δ , (см)	R (m ² K/W)
Паркет	2.0	0.210	0.09524		
Изравнителна циментова замазка	3.0	0.930	0.03226		
Стоманобетонна плоча	20.0	1.630	0.12270		
Трамбован чакъл	20.0	1.160	0.17241		
Трамбована пръст	30.0	1.150	0.26087		
Общо:	75.0		0.68348		
R_n, m²K/W				Преди ECM	След ECM
0.68348				0.68348	


Таблица 2.23

I. Изходни данни:	Озна- чения	Мерни единици	ТИП 1		ТИП 2		ТИП 3	
			актуално	след ECM	актуално	след ECM	актуално	след ECM
Площ на земната основа	A _G	m ²	1195.11					
Периметър	P	m	333.16					
Коефициент на топлопроводност на земята	λ	W/mK	2					
Дебелина на надземната част на вертикалната стена над нивото на терена	w	m	0.30					
Съпротивление на топлопредаване на вътрешна повърхност	R _s	m ² K/W	0.17					
Съпротивление на топлопредаване на външна повърхност	R _{sc}	m ² K/W	0.04					
Съпротивление на топлопроводността на подова плоча	R _f	m ² K/W	0.65323					
Прилежаща стена:								
II. Изчислителни данни:			Озна- чения	Мерни единици	ТИП 1	ТИП 2	ТИП 3	

Пространствена характеристика на пода	B'	m	7.17					
Приведена дебелина	d _t	m	2.03					
Широчина на хоризонтална топлоизолационна ивица		cm						
Височина на вертикална топлоизолационна ивица		cm						
d' _{хор} на хоризонтална топлоизолационна ивица	d' _{хор}	m	0.0000					
d' _{верт} на вертикална топлоизолационна ивица	d' _{верт}	m	0.000					
$\Psi_{g,e}$ на хоризонтална топлоизолационна ивица	$\Psi_{g,e}$ хор		0.000					
$\Psi_{g,e}$ на вертикална топлоизолационна ивица	$\Psi_{g,e}$ верт		0.000					
Коефициент на топлопреминаване през пода върху земя (без изолационна ивица)	U _o	W/m ² K	0.406					
Коефициент на топлопреминаване през под върху земя	U _o	W/m ² K	0.406					



Фиг. 2.16



Под – тип 1 Под – тип 2

Фиг. 2.17

3. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

3.1. Котелна станция

Топлозахранването на сградата се осъществява от локална котелна централа, разположена в отделно помещение на сградата. Котелната централа работи на основно гориво природен газ, като топлозахранването става с водогреени котли.

Котлите са газови водограни котли Плам 550 с инсталirана отоплителна мощност $Q = 638 \text{ kW}$, окомплектован с горелка за природен газ с мощност $1,5 \text{ kW}$ и Плам 350 с инсталirана отоплителна мощност $Q = 482 \text{ kW}$, окомплектован с горелка за природен газ с мощност $0,75 \text{ kW}$.

Разширителният съд е монтиран в котелното помещение.

Монтирани са общо 2 циркулационни помпи.

Помпите са монтирани на „студената“ вода и подават водата от водосъбирателя към котела и от там към водоразпределителя. От водоразпределителя „топлата“ вода се подава към отделните контури на вътрешната отоплителна инсталация и отдавайки топлината в отоплителните тела се връща към водосъбирателя. За всеки контур е предвидена отделна циркулационна помпа, снабдена с воден филтър и сферични кранове. За поддържане на оптимална температурата въздуха в отопляваните помещения са предвидени трипътни смесителни вентили за всеки отоплителен контур. На водоразпределителя и водосъбирателя са предвидени термоманометри и дренажни кранове $\frac{3}{4}''$. За всеки отоплителен контур, на водоразпределителя са предвидени сферични кранове. За най-високите точки и при вертикалните вдигания са предвидени автоматични обезвъздушители.

В котелното помещение са монтирани останалите съставни елементи на котелната инсталация: водоразпределителни колектори, циркулационни помпи, спирателна, контролна, предпазна арматура и командно табло.

Котлите и горелките са в добро състояние, преминали редовен технически надзор.



Фиг. 3.1



Котелна станция

Помпа

Фиг. 3.2

3.2. Отоплителна инсталация

Отоплителната инсталация на сградата е водно-помпена схема тип „Тихелман“ с долно разпределение и параметри на топлоносителя вода 90/70°C. Разпределителната мрежа тръгва от абонатната от колектор „водоразпределител“ и водосъбирател“. Разпределителната мрежа и вертикалните щрангове на инсталацията са изпълнени от стоманени тръби. Разширителният съд е затворен. Отоплителните тела са чугунени и панелни радиатори с различна височина в помещенията и коридорите. На отоплителните тела не са монтирани индивидуални топломери, както и термоглави. Обезвъздушаването е чрез ръчни радиаторни обезвъздушители, монтирани на всяко отоплително тяло и ръчно обезвъздушаване на края на всеки щранг. Отоплителните тела не са в много добро състояние. Цялата отоплителна инсталация (сградната инсталация) не е в добро състояние и е необходима нейната подмяна.



Фиг. 3.3 Отоплително тяло



Фиг. 3.4 Отоплително тяло

3.3. Битово горещо водоснабдяване (БГВ)

В сградата не се използва БГВ от абонатната станция и няма изградена обща инсталация за БГВ. БГВ се използва само в отделни санитарни помещения от електрически бойлери.

Таблица 3.1

БГВ		Референтно
Литра студена вода/ден	-	13.8
Литра гореща вода/ден	-	7.0
Литра вода на ден	-	20.8
Брой хора	-	600
Работни дни	-	365
Отопляема площ	-	4742.37
Литра/годишно	-	1523478
Литра/m ² у	-	321
Температура на БГВ	-	55
Температура на студената вода	-	25

3.4. Вентилация, студозахранване и климатизация

В сградата няма изградена функционираща вентилационна система.
В сградата няма изградени климатични и охладителни системи.

4. КОНСУМАТОРИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ (ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ)

4.1. Електрозахранване

Електрическата инсталация е физически стара, но макар че е поддържана и не е в добро състояние.

Електрозахранването на този обект е предвидено в зависимост от неговото предназначение и инсталираните вътре електроконсуматори, които са предимно осветление, дребна маломощна техника и кухненско оборудване. Измерването на потребената енергия в сградата става посредством електромер намиращ се в главното разпределително табло. Електрическата инсталация не съответства на натоварването към момента и по тази причина дефектира при по-голямо натоварване (при включване на климатици за отопление).



Фиг. 4.1 Електрическо табло

Таблица 4.1

	Инсталирана мощност, W _{inst} , kW	Коефициент на единоврем. K _e	Работни часове на ден	Работни дни годишно	Работна мощност P _{раб} , kW	Единовременна мощност P _{едн} , W/m ²	Изчислена потребена електроенергия kWh	
Осветление	48.42	0.30	2.0	150	14.53	2.90	4358.23	
Силови влияещи	78.91	0.40	3.2	150	31.56	6.70	15067.23	Силови влияещи и невлияещи
Силови невлияещи	2.70	0.60	4.7	365	1.62	0.35	2803.20	
БГВ	7.50	1.00	1.0	150	7.50	1.58	1125.00	
Отопление	1.60	0.50	4.0	187	0.80	0.17	598.40	
Охлаждане	0.00	0.60	0.0	413	0.00	0.00	0.00	
Помпи за БГВ	0.00	0.60	0.0	365	0.00	0.00	0.00	Помпи
Помпи отопление	0.50	1.00	8.0	187	0.50	0.04	748.00	
Помпи охлаждане	0.00	0.60	0.0	413	0.00	0.00	0.00	748.00
Нагнетателна вентилация	0.00	0.60	0.0	365	0.00	0.00	0.00	Вентилация
Смукателна вентилация	0.00	0.60	0.0	365	0.00	0.00	0.00	
ОБЩО	91.21				56.51		24700.06	

4.2. Електропотребление за отопление

В сградата функционира отоплителната система, но не се поддържа нормативна температура (22.0°C) в сградата, към момента на обследването се използват

допълнителни отоплителни уреди за доотопление на отделни помещения климатици, но само в две стаи.

Таблица 4.2

Отопление от електрически уреди					
Вид на електроуреда	Единична мощност на уреда W	Брой	Инсталирана мощност, kW	Работни часове на ден	COP
1 Климатик	800	2	1.600	4.0	1.0
Инсталирана мощност, kW:		2	1.600	4.00	100.00%

Инсталираната мощност за отопление от електроуреди в обекта е $P_{инст}=1.60$ kW; при $\kappa_{едн}=0.5$ и се получава $P_{едн}=0.23$ W/m². При средно време на работа 4 часа на ден електропотреблението за 187 дни е $W_{год}=598$ kWh/год.



4.3. Електропотребление за осветление

Осветителната инсталация третира работното, дежурното и аварийното осветление. След направения оглед е установено, че осветлението е реализирано основно от ЛОТ и лампи с нажежаема жичка.

В санитарните помещения, както и в някои други общи помещения са поставени лампи с ЛНЖ 75 W.

Видът, броят и електрическата мощност на осветителните тела по мощности са представени в Таблица 4.3.

Таблица 4.3

Осветителни тела (вътрешни)						
Вид на крушките (лампите)	Единична мощност на лампите, W	Брой	Инсталирана мощност, kW	Коефициент за типа на осветително тяло	Процент изправни, %	Обща мощност на работещите лампи, kW
1 ЛОТ 2x36	72	102	8.813	1.2	100	8.813
2 ЛОТ 1x36	36	38	1.710	1.25	100	1.710
3 ЛНЖ (75 W)	75	154	11.550	1	100	11.550
4 ЛОТ 3x36	108	104	11.232	1	100	11.232
5 ЛОТ 4x18	72	210	15.120	1	100	15.120
Актуално състояние		608	48.425			48.425

Инсталираната мощност за осветление в обекта е $P_{\text{инст}}=48.425 \text{ kW}$; при $\kappa_{\text{едн}}=0,30$; и след отчитане на коефициента за типа на осветителното тяло и процентно тяхната изправност се получава $P_{\text{едн}}=2.90 \text{ kW}$. При средно време на работа 2 часа на ден електропотреблението за 150 дни е $W_{\text{год}}=4358 \text{ kWh/y}$.



4.4. Силови консуматори, влияещи върху топлинния баланс

Използваме натрупания практически опит, методи за анализ на електроконсумацията, интервюта с персонала и статистически методи за редуциране на едновременната мощност на различните консуматори влияещи на топлинния баланс.

Таблица 4.4

Силови уреди влияещи върху топлинния баланс					
	Вид на електроуреда	Единична мощност на уреда W	Брой	Инсталирана мощност, kW	Работни часове на ден
1	Компютър	350	36	12.600	2.0
2	Копирна машина	200	1	0.200	1.0
3	Мултифункционално устройство (MFC)	400	2	0.800	1.0
4	Принтер	200	2	0.400	1.0
5	Готварска печка	12000	4	48.000	4.0
6	Кафемашина	2000	2	4.000	1.0
7	Фризер	110	1	0.110	6.2
8	Хладилник	200	4	0.800	4.8
9	Кухненеско оборудване	12000	1	12.000	2.0
			Инсталирана мощност, kW:	53	78.91
					3.18

Инсталираната мощност в сградата за силовите консуматори влияещи на топлинния баланс е $P_{инст}=78.91 \text{ kW}$; $K_{едн}=0.40$; $P_{едн}=6.70 \text{ kW}$. При средно време на работа от 3.2 часа на ден електропотреблението за 150 дни е $W_{год}=15\ 067 \text{ kWh/г.}$.



Фиг. 4.9



Хладилник

Фиг. 4.10



Фиг. 4.11



Кафемашина

Фиг. 4.12

4.5. Силови консуматори, невлияещи върху топлинния баланс

В сградата, за обследвания период, работещ силов уред, невлияещ върху топлинния баланс е външното осветление.

Таблица 4.5

Силови уреди невлияещи върху топлинния баланс					
	Вид на электроуреда	Единична мощност на уреда W	Брой	Инсталирана мощност, kW	Работни часове на ден
1	Външно осветление	500	1	0.500	8.0
2	Външни тела	1100	2	2.200	4.0
Инсталирана мощност, kW:			3	2.700	4.74

Инсталираната мощност в сградата за силовите консуматори невлияещи на топлинния баланс е $P_{инст}=1.60 \text{ kW}$; $K_{едн}=0.6$; $P_{едн}=0.40 \text{ kW}$. При средно време на работа 4.7 часа на ден електропотреблението за 365 дни е $W_{год}=2\ 803 \text{ kWh/y}$.



Фиг. 4.13



Външно тяло

Фиг. 4.14

4.6. Електропотребление за охлажддане

В сградата, за обследвания период, няма работещи охладителни уреди.

4.7. Електропотребление за битова гореща вода (БГВ)

Сградата се използва БГВ от электроуреди (електрически бойлери) за БГВ.

Таблица 4.6

Битова гореща вода (БГВ) от електрически бойлери					
	Вид на электроуреда	Единична мощност на уреда W	Брой	Инсталирана мощност, kW	Работни часове на ден
1	Бойлер	3000	1	3.000	1.0
2	Проточен бойлер	1500	3	4.500	1.0
Инсталирана мощност, kW:			4	7.500	1.00

Инсталираната мощност в сградата за електрически уреди за БГВ е $P_{инст}=7.50$ kW; $K_{едн}=1.0$; $P_{едн}=1.58$ W/m². При средно време на работа 1.0 часа на ден електропотреблението за 150 дни е $W_{год}=1 125$ kWh/y.



4.8. Електропотребление за вентилатори и помпи

В сградата, за обследвания период, няма работещи вентилатори и има 1 работеща помпа през отопителни сезон.

Таблица 4.7

Помпи					
Вид на электроуреда		Единична мощност на уреда W	Брой	Инсталирана мощност, kW	Работни часове на ден
Помпи за отопление					
1	Помпа за отопление	500	1	0.500	8.0
Инсталирана мощност, kW:		1	0.500	8.0	


Инсталираната мощност в сградата за помпи е $P_{инст}=0.50$ kW; $K_{едн}=1.0$; $P_{едн}=0,04$ kW. При средно време на работа 8 часа на ден електропотреблението за 187 дни е $W_{год}=748$ kWh/y.



4.9. Електропотребление за вентилация

В сградата няма изградена функционираща вентилационна система.

Според енергийният баланс направен в доклада годишната консумация на електроенергия $W_{\text{год изчислено}} = 24\ 700 \text{ kWh}$. Годишната консумация за 2015 г. на сградата е $W_{\text{год отчетено}} = 24\ 505 \text{ kWh}$. Разликата е 0,80 %, което е в допустимите 5%.



5. ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

По предоставена документация, е извършен анализ на регистрирания разход на енергия за период от три години – 2013 г., 2014 г. и 2015 г.

В Таблица 5.1 е представен обработения разход на потребената електроенергия и топлина за 2013, 2014 и 2015 година.

Изчислени са и са представени отоплителните денградусите за гр. Стара Загора за трите години, въз основа на средномесечните външни температури за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. Годишните отоплителни денградуси са показател за температурните условия на отопляваната сграда в района на нейното местонахождение. Получават се като сума от отоплителните денградуси за всеки месец от отопителния период, получени по формулата:

$$DD = n (Q_i - Q_m),$$

където:

n – брой на дните в месеца, през които се отоплява сградата,

Q_i – средна обемна температура на помещението в отопляваната сграда, °C.

В нашия случай тя е 22.0°C.

Q_m – средна месечна температура на външния въздух

Таблица 5.1

	Месец	Дни	Ср. мес. темп. °C	Денградуси kday	Електроенергия		Топлинна енергия		БГВ от топлинна енергия			
					kWh	лв.	kWh	Куб. м.	лв.	kWh	m³/kWh	лв.
2014	Януари	31	2.3	610.7	3055	808.57	65729	7033.0	7463.02			
	Февруари	28	4.1	501.2	3532	905.80	44477	4759.0	5269.63			
	Март	31	8.6	415.4	2588	687.76	23804	2547.0	2965.99			
	Април	6	11.2	64.8	2105	584.09	0	0.0	0.00			
	Май		18.8	0.0	1616	472.51	0	0.0	0.00			
	Юни		20.4	0.0	1289	396.30	0	0.0	0.00			
	Юли		23.5	0.0	1202	369.11	0	0.0	0.00			
	Август		24.9	0.0	779	289.54	0	0.0	0.00			
	Септември		19.1	0.0	981	334.69	0	0.0	0.00			
	Октомври	8	11.0	88.0	1828	558.40	5234	560.0	605.76			
	Ноември	30	5.5	495.0	2667	791.08	37879	4053.0	3665.64			
	Декември	31	1.3	641.7	3144	913.72	42374	4534.0	5058.68			
ОБЩО		165	Оточилост	2816.80	24787	7111.57	219495.33	23486.00	25028.72			
2015	Месец	Дни	Ср. мес. темп. °C	Денградуси kday	Електроенергия		Топлинна енергия		БГВ от топлинна енергия			
	Януари	31	1.1	647.9	3014	878.34	53037	5675.0	5709.22			
	Февруари	28	2.9	534.8	3567	1001.53	47617	5095.0	5099.76			
	Март	31	4.9	530.1	2290	689.34	43150	4617.0	5001.18			
	Април	25	9.8	305.0	1733	555.77	1262	135.0	89.95			
	Май		16.2	0.0	1369	427.15	0	0.0	0.00			
	Юни		22.7	0.0	1049	372.19	0	0.0	0.00			
	Юли		26.6	0.0	860	322.27	0	0.0	0.00			
	Август		23.5	0.0	802	307.58	0	0.0	0.00			
	Септември		18.6	0.0	1165	400.69	0	0.0	0.00			
	Октомври	11	9.8	134.2	2267	675.85	0	0.0	0.00			
	Ноември	30	4.8	516.0	3058	867.10	6075	650.0	1475.08			
	Декември	31	1.2	644.8	3332	936.19	42495	4547.0	3954.91			
ОБЩО		187	Оточилост	3312.80	24504	7434.00	193635.51	20719.00	21330.10			

В Таблица 5.2 са представени и изчислените денградуси за климатична зона 6, в която се намира гр. Стара Загора.

	DD от ЕНСИ - отопление			
	Съмнение	дни	температури	DD
Януари	22.0	31	0.5	666.50
Февруари		28	0.9	590.80
Март		31	4.0	558.00
Април		25	9.7	307.50
Май				
Юни				
Юли				
Август				
Септември				
Октомври		11	11.6	114.40
Ноември		30	6.3	471.00
Декември		31	0.7	660.30
Общо:		Отопителни DD		3 368.50

Обобщените данни за трите обследвани години са представени в Таблица 5.3.

Година	Електро- енергия (Общо)	Топлинна енергия (Общо)	Енергия от ВЕИ (Общо)	БГВ (Общо)
2014	24787	219495	-	1125
2015	24504	193636	-	1125

За представителна година при обследването е избрана 2015 г., защото тя най-добре отразява реалното потребление на енергия за функциониране на сградата.

	Отопление (ТЕ)	Отопление (ЕЕ)	Отопление от ВЕИ	Отопление (ТЕ + ЕЕ + ВЕИ)
	193635.51	598.40	0.00	194233.91
КПД	93.0 %	100.00%		93.0 %

На следващата фигура е показано разпределението на електрическата енергия за трите обследвани години.




От представените графики е видно, че тенденцията при използване на електрическата енергия по месеци се запазва и за трите обследвани години.

На следващата фигура е показано разпределението на топлинната енергия за трите обследвани години.




От представените графики е видно, че тенденцията при използване на топлинната енергия по месеци се запазва и за трите обследвани години.

На следващата фигура е показано потреблението на електрическа и топлинна енергия.





Фиг. 5.3

Дяловото разпределение на потребената електрическа енергия за представителната 2015 г. е представено на следващата фигура.



Фиг.5.4

От фигурата, отразяваща разпределението на потребената енергия за разглеждания период се вижда, че основната част от нея е за отопление, осветление и силови уреди.



От фигурите, представени по-горе се вижда, че основната част от енергията, която се използва за функционирането на сградата е топлинна енергия – за отопление, а електрическата енергия е сравнително равномерно разпределена през цялата година.

В Таблица 5.5 е показан специфичният разход на енергия с елиминиране на влиянието на климата. Последното е осъществено чрез интегралния показател “дengрадуси”. Същите са определени по реалните средномесечни температури за съответните години и средната базова температура в сградата.

Таблица 5.5

Година	Изчислителни DD (отоплителни)	DD от ЕАВ (отоплителни)	Изчислителни DD (охладителни)	DD от ЕАВ (охладителни)	Референтен разход отопление	Референтен разход охлаждане
2014	2816.80	3368.50			55.50	
2015	3312.80	3368.50			41.65	




Фиг.5.7

6. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА

Моделното изследване на енергопотреблението в сградата е извършено на основата на метода от БДС EN ISO 13790 с помощта на софтуерния продукт EAB 1.0.

Целта е получаване на действително необходимата енергия за поддържане на микроклиматата в сградата, сравняване с еталонния разход на енергия за сградата и при необходимост да се предпишат енергоспестяващи мерки, които да намалят енергопотреблението на сградата. За тази цел сградата се третира като интегрирана система, както е показано по долу:



Фиг. 6.1

Създаването на модел на такава интегрирана система изисква зониране и специфично описание на параметрите на извършващите се в зоната топлообменни процеси. В случая разглеждаме сградата като една топлинна зона.

6.1. Създаване на модел на сградата

Общите входни данни, които се въвеждат се отнасят до избора на климатични данни, географски район, тип на сградата, режим на използване, характеристики на ограждащите елементи.

Сградата попада в климатична зона 6. Параметрите на климатичната база данни са в съответствие с изискванията на изчислителния метод за определяне на годишния разход на енергия.

Име на проекта	СОУ ХРИСТО БОТЕВ СТ ЗАГОРА		
Страна	България		
Климатични данни	Клим. зона 6 - Пловдив, Ямбол		
Тип сграда	Училище		
Референтни стойности	1987г.		
Празници	Училище		

Фиг. 6.2

За детайлното описание на сградата се въвеждат подробни данни за ограждащите елементи. За всяка фасада се въвеждат плътните елементи /стените/ и прозрачните елементи /прозорците/. За всеки тип стена се въвеждат площта и коефициента на топлопреминаване, а за всеки вид прозорец – площта, коефициента на топлопреминаване, коефициента на енергопреминаване и броя на прозорците от конкретния тип /от фиг.6.3 до фиг.6.8/

Север		Североизток		Изток		Югоизток		Юг		Югозапад		Запад		Северозапад		Покрив		Под	
Външни стени		Прозорци																	
A	U	A	U	g	n														
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-	-														
1 219,8	1,40	176,09	2,40	0,52	1														
Обща площ на фасадата																			
1 395,91		[m ²]																	
Външни стени		Прозорци																	
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)															
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-															
1 219,82	1,40	176,09	2,40	0,52															
ЕС мерки																			
A	U	A	U	g	n														
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-	-														
1 219,82	1,40	176,09	2,40	0,52	1														

Фиг. 6.3

Север Североизток Изток Югоизток Юг Югозапад Запад Северозапад Покрив Под							
Външни стени				Прозорци			
A	U	A	U	g	n		
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-	-		
635,83	1,40	111,70	2,52	0,53	1		
Обща площ на фасадата							
747,53 [m ²]							
Външни стени				Прозорци			
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)			
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-			
635,83	1,40	111,70	2,52	0,53			
ЕС мерки							
635,83	1,40	111,70	2,52	0,53	1		
A (нето) U (екв) A (нето) U (екв) g (екв)							
635,83	1,40	111,70	2,52	0,53			

Фиг.6.4

Север Североизток Изток Югоизток Юг Югозапад Запад Северозапад Покрив Под							
Външни стени				Прозорци			
A	U	A	U	g	n		
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-	-		
896,46	1,40	500,61	2,66	0,54	1		
Обща площ на фасадата							
1 397,07 [m ²]							
Външни стени				Прозорци			
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)			
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-			
896,46	1,40	500,61	2,66	0,54			
ЕС мерки							
896,46	1,40	500,61	2,66	0,54	1		
A (нето) U (екв) A (нето) U (екв) g (екв)							
896,46	1,40	500,61	2,66	0,54			

Фиг. 6.5

Детайлно обследване за енергийна ефективност
 COУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
 гр. Стара Загора, 2016 г.

Север Североизток Изток Югоизток Юг Югозапад Запад Северозапад Покрив Под								
Външни стени				Прозорци				
A	U	A	U	g	n			
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-	-			
546,32	1,40	186,26	2,60	0,53	1			
Обща площ на фасадата								
732,58	[m ²]							
Външни стени				Прозорци				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)				
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-				
546,32	1,40	186,26	2,60	0,53				
ЕС мерки								
546,32	1,40	186,26	2,60	0,53	1			
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)				
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-				
546,32	1,40	186,26	2,60	0,53				

Фиг. 6.6

Север Североизток Изток Югоизток Юг Югозапад Запад Северозапад Покрив Под								
Покрив				Прозорци				
A	U	A	U	g	Наклон			
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-	deg			
1 008,8	0,77							
395,07	3,61							
46,52	3,15							
Обща площ на покрива								
1 450,41	[m ²]							
Покрив				Прозорци				
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)				
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-				
1 450,41	1,62							
ЕС мерки								
1 008,8	0,77							
395,07	3,61							
46,52	3,15							
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)				
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]	-				
1 450,41	1,62							

Фиг. 6.7

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
Данни за пода									
Състояние					ЕС мерки				
A	U	A	U						
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]						
1 195,1	0,41	1 195,1	0,41						
255,30	0,91	255,30	0,91						
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)						
1 450,41	0,50	1 450,41	0,50						

Фиг.6.8

Обобщените геометрични характеристики, както и информация за отопляемата площ, брутния и нетния обем на сградата, режима на обитаване и режима на отопление на сградата са показани на фиг.6.9.

Отопляема площ	m ²	4 742	Външни стени	m ²	3 298
Отопляем обем	m ³	14 639	Прозорци	m ²	975
Ефективен топлинен капацитет	Wh/m ² K	46	Покрив	m ²	1 450
			Под	m ²	1 450
Топлина от обитатели W/m ²					
14,7					
График обитатели ч/ден			График отопление ч/ден		
Работни дни. ч/ден	10		Работни дни. ч/ден	10	
Събота. ч/ден	0		Събота. ч/ден	0	
Неделя. ч/ден	0		Неделя. ч/ден	0	

Фиг. 6.9

6.2. Калибиране на модела

Калибирането на модела се извършва чрез референтния разход на енергия за отопление на сградата за една година. В настоящия анализ референтния разход за отопление е пресметнат за 2015 г.

Пресмятане на референтния разход

Определянето на референтния разход е извършено по формулата:

$$\frac{[годишен разход за 2015][DD от клим. база данни]}{[DD за 2015][отопляема площ]} = \frac{194233.91 * 3368.50}{3312.80 * 4742.37} = 41.65 \text{ kWh/m}^2$$

Година	Енергия за отопление	DDизчисл.	DDза 7 кл. зона	Референтен разход
2015	194 234	3 312.80	3 368.50	41.65

Отопляемата площ на сградата е **4 742.37 m²**.

В колона „Еталон“ на фиг. 6.10 са показани еталонните стойности на основните параметри в съответствие с нормите залегнали в Наредбата за енергийните характеристики на обектите за 2015 г.

В колоната „Състояние“ са въведени стойностите на параметрите, отразяващи съществуващото състояние на сградата. Определени са и стойностите на параметрите – инфильтрация и проектна температура до изравняването на коригирания разход за отопление с референтния разход.

Калибрираният модел на сградата се получава при средна вътрешна температура на сградата 10.0°C, и инфильтрация 0,57 h⁻¹, което дава разход за отопление 41.7 kWh/m²год. (фиг.6.10).

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m ² •a	ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление						
U - стени	0,28 W/m ² K	1,40 >	1,40 ←	+ 0,1 W/m ² K = 1,92	1,40 >	
U - прозорци	1,40 W/m ² K	2,59 >	2,59 ←	+ 0,1 W/m ² K = 0,57	2,59 >	
U - покрив	0,28 W/m ² K	1,62 >	1,62 ←	+ 0,1 W/m ² K = 0,84	1,62 >	
U - под	0,24 W/m ² K	0,50 >	0,50 ←	+ 0,1 W/m ² K = 0,84	0,50 >	
Фактор на формата	0,49 -	0,49	0,49		0,49	
Относ. площ прозорци	20,8 %	20,8	20,8		20,8	
Коф. на енергопрем.	0,48 -	0,53 >	0,53 ←		0,53 >	
Инфильтрация	0,50 1/h	0,57 +	0,57 -	+ 0,1 1/h = 2,90	0,57 +	
Проектна темп.	20,0 °C	10,0 -	10,0 -	+ 1 °C = 2,55	10,0 -	
Темп. с понижение	15,0 °C	10,0 -	10,0 -	+ 1 °C = 7,16	10,0 -	
Принесът от						
Вентилация (отпл.)	kWh/m ² a	0,00 ...	0,00 ...		0,00 ...	
Осветление	kWh/m ² a	0,35 ...	0,35 ...		0,35 ...	
Други	kWh/m ² a	1,30 ...	1,30 ...		1,30 ...	
Сума 1	kWh/m²a	38,1	38,1		38,1	
Ефект. на отдаване	100,0 %	95,0 -	95,0 -		95,0 -	
Ефект.разпред.мрежа	95,0 %	89,8 -	89,8 -		89,8 -	
Автом. управление	97,0 %	95,0 -	95,0 -		95,0 -	
Е П / ЕМ	96,0 %	96,0 -	96,0 -		96,0 -	
Сума 2	kWh/m²a	38,8	38,8		38,8	
КПД на топлоснабд.	93,0 %	93,0 -	93,0 -		93,0 -	
Сума 3	kWh/m²a	41,7	41,7		41,7	

Фиг. 6.10

За да бъде точен моделът на сградата са попълнени коректно данните за всички системи, формиращи топлинния баланс на сградата.

В следващите екрани задаваме съществуващото състоянието на системите в сградата след калибирането им по електроконсумация за 2015 година.

Моделът на системата за вентилация на сградата е показан на следващата фигура. Поради това, че в сградата няма изградена система за вентилация екранът е с нулеви стойности.

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност	KWh/m ²	ЕС мерки	Спестяване
2. Вентилация (отопл.)							
Работен режим	0,0 ч/седм.	0,0	0,0	+5 ч/седм.	= 0,00	0,0	
Дебит	0,00 m ³ /hm ²	0,00	0,00	+1 m ³ /hm ²	= 0,00	0,00	
Темп. на подаване	18,5 °C	10,0	10,0	+ 1 °C	= 0,00	10,0	
Рекуперация	0,0 %	0,0	0,0	+ 1 %	= 0,00	0,0	
Сума 1	KWh/m²	0,0	0,0			0,0	
Ефект. на отдаване	100,0 %	100,0	100,0			100,0	
Ефект.разпред.мрежа	100,0 %	100,0	100,0			100,0	
Автом. управление	97,0 %	97,0	97,0			97,0	
Овляжняване	Не	Не	Не			Не	
E_P / EM	96,0 %	96,0	96,0			96,0	
Сума 2	KWh/m²	0,0	0,0			0,0	
КПД на топлоснабд.	100,0 %	100,0	100,0			100,0	
Сума 3	KWh/m²	0,0	0,0			0,0	
Приннос към отопленитето	KWh/m ²	0,0	0,0			0,0	
Изчисленията са автоматични							

Фиг. 6.11

Моделът на системата за БГВ на сградата е показан на следващата фигура (фиг.6.12).

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност	KWh/m ²	ЕС мерки	Спестяване
3. БГВ							
БГВ - консумация	321 l/m ²	7	7	+ 10 l/m ²	= 0,37	7	
Темп. разлика	30,0 °C	30,0	30,0			30,0	
Годишно след смесване	m ³	33	33			33	
Сума 1	KWh/m²	0,2	0,2			0,2	
Ефект.разпред.мрежа	100,0 %	100,0	100,0			100,0	
Автом. управление	97,0 %	97,0	97,0			97,0	
E_P / EM	96,0 %	96,0	96,0			96,0	
Сума 2	KWh/m²	0,3	0,3			0,3	
КПД на топлоснабд.	100,0 %	100,0	100,0			100,0	
Сума 3	KWh/m²	0,3	0,3			0,3	
БГВ - мощност							
Макс.едновременна мощност	W/m ²	0,0	0,0			0,0	0,00

Фиг. 6.12

Консумираната електроенергия за общообменната вентилация в сградата, разхода на помпите и потреблението за осветление са показани в прозореца от програмата за „Вентилатори и помпи“ и „Осветление“ (фиг.6.13).

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m ²	ЕС мерки	Спестяване
4. Вентилатори и помпи 0,2 kWh/m²						
Вентилатори	0,00 W/m ²	0,00	0,00	+1 W/m ² = 0,00	0,00	
Помпи вентилация	0,00 W/m ²	0,00	0,00	+1 W/m ² = 0,00	0,00	
Помпи отопление	0,04 W/m ²	0,04	0,04	+1 W/m ² = 4,12	0,04	
Е.П / ЕМ	96 %	96,00	96,00		96,00	
Сума 3	kWh/m ²	0,2	0,2		0,2	
5. Осветление 0,9 kWh/m²						
Работен режим	8 ч/седм.	8	8	+1 ч/седм. = 0,11	8	
Едновр. мощност	2,90 W/m ²	2,90	2,90	+1 W/m ² = 0,31	2,90	
Сума 3	kWh/m ²	0,9	0,9		0,9	
Осветление мощност						
Макс.едновременна мощност W/m ²	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0

Фиг. 6.13

Консумацията на електроенергия за разни влияещи и невлияещи на баланса е отразена в следващия прозорец (фиг.6.14).

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m ²	ЕС мерки	Спестяване
6. Разни						
6.1 Разни влияещи на баланса 3,4 kWh/m²						
Работен режим	13 ч/седм.	13	13	+5 ч/седм. = 1,32	13	
Едновр. мощност	6,70 W/m ²	6,70	6,70	+1 W/m ² = 0,51	6,70	
Сума 3	kWh/m ²	3,4	3,4		3,4	
6.2 Разни невлияещи на баланса 0,3 kWh/m²						
Работен режим	25 ч/седм.	25	25	+5 ч/седм. = 0,01	25	
Едновр. мощност	0,35 W/m ²	0,35	0,35	+1 W/m ² = 0,98	0,35	
Сума 3	kWh/m ²	0,3	0,3		0,3	
Други мощност						
Макс.едновременна мощност W/m ²	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0

Фиг. 6.14

Калибрираният модел дава стойности за разход на енергия за различните компоненти, участващи във формирането на енергийния баланс на сградата, както е посочено на фиг. 6.15. Общий годишен разход на електроенергия за 2015 година е **24 505 kWh/y** по фактура, а моделът на сградата чрез софтуерния продукт EAB 1.0 дава годишен разход на електроенергия **24 191 kWh/y**, но към тях трябва да добавим електроенергията за отопление, която е **598 kWh/y** и така общата електроенергия става: **24 789 kWh/y**, като грешката е **1.15 %** и е в рамките на допустимите $\pm 5\%$.

Общий годишен разход на топлоенергия за 2015 година е **193 636 kWh/y** по фактура, а моделът на сградата чрез софтуерния продукт EAB 1.0 дава годишен разход на топлоенергия **197 689 kWh/y**, но от тях трябва да извадим електроенергията за отопление, която е **598 kWh/y** и така общата топлоенергия става: **196 729 kWh/y**, като грешката е **1.59 %** и е в рамките на допустимите $\pm 5\%$.

Бюджет "Разход на енергия"							
	ЕС мерки	Мощностен бюджет	ЕТ крива	Годишно разпределение	Топлинни загуби		
Тип сграда	Училище		Клим. зона		Клим. зона 6 - Пловдив, Ямбол		
Референтни стойности		1987г.					
Параметър	Еталон kWh/m ²	Състояние kWh/m ²		Базова линия kWh/m ²		След ЕСМ kWh/m ²	
1. Отопление	20,8	41,7	197 689	41,7	197 689	41,7	197 689
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	11,9	0,3	1 231	0,3	1 231	0,3	1 231
4. Помпи. вент.(отопл.)	0,2	0,2	782	0,2	782	0,2	782
5. Осветление	0,9	0,9	4 322	0,9	4 322	0,9	4 322
6. Разни	3,8	3,8	17 856	3,8	17 856	3,8	17 856
Общо (отопление)	37,6	46,8	221 880	46,8	221 880	46,8	221 880
Обща отопляема площ	4 742						
7.1 Охлажддане	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.2 Вентилация(охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.3 Вентилатори (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.4 Други (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Общо (охлажддане)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Обща охлаждаема площ	0						
Отопление и охл.	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0

Фиг. 6.15

6.3. Нормализиране на модела

Тъй като поддържаната температура в помещението на сградата е 10.0°C и не съответства на нормативната за нормален режим на живот, се налага нормализиране на модела.

За получаване на базовата линия на енергопотребление при нормални условия и съществуващото състояние на сградната обвивка и монтирани в нея електрически и топлотехнически системи и съоръжения е необходимо да се извърши нормализиране на модела.

Нормализираният модел на сградата по отношение на отоплението (фиг.6.16) се получава при стойности на проектната температура на сградата 22°C.

В колоната “Състояние” се въвеждат стойностите на параметрите, отразяващи съществуващото състояние на сградата. Тъй като не може да се пресметнат коректно тези стойности на параметрите, данните в колона “Състояние” съвпадат със стойностите на нормализирания модел на сградата – базовата линия.

В колона “Базова линия” на фиг. 6.16 са показани стойностите на нормализирания модел на сградата.

За да бъде точен моделът на сградата са попълнени коректно данните за всички системи, формиращи топлинния баланс на сградата /от фиг.6.16 и фиг.6.17/.

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m ² a	ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление						
	20,8	KWh/m ² a				
U - стени	0,28 W/m ² K	1,40 >	1,40 ▲	+ 0,1 W/m ² K = 5,15	1,40 >	
U - прозорци	1,40 W/m ² K	2,59 >	2,59 ▲	+ 0,1 W/m ² K = 1,52	2,59 >	
U - покрив	0,28 W/m ² K	1,62 >	1,62 ▲	+ 0,1 W/m ² K = 2,26	1,62 >	
U - под	0,24 W/m ² K	0,50 >	0,50 ▲	+ 0,1 W/m ² K = 2,26	0,50 >	
Фактор на формата	0,49 -	0,49	0,49		0,49	
Относ. площ прозорци	20,6 %	20,6	20,6		20,6	
Коф. на енергопрем.	0,48 -	0,53 >	0,53 ▲		0,53 >	
Инфильтрация	0,50 1/h	0,57 ▲	0,57 ▲	+ 0,1 1/h = 7,77	0,57 ▲	
Проектна темп.	20,0 °C	10,0 ▲	22,0 ▲	+ 1 °C = 3,73	22,0 ▲	
Темп. с понижение	15,0 °C	10,0 ▲	17,0 ▲	+ 1 °C = 9,92	17,0 ▲	
Приности от						
Вентилация (отопл.)	KWh/m ² a	0,00 ...	0,00 ...		0,00 ...	
Осветление	KWh/m ² a	0,35 ...	0,49 ...		0,49 ...	
Други	KWh/m ² a	1,30 ...	1,84 ...		1,84 ...	
Сума 1	KWh/m ² a	38,1	103,1		103,1	
Ефект. на отдаване	100,0 %	95,0 ▲	95,0 ▲		95,0 ▲	
Ефект. разпред. мрежа	95,0 %	89,6 ▲	89,6 ▲		89,6 ▲	
Автом. управление	97,0 %	95,0 ▲	95,0 ▲		95,0 ▲	
Е П / ЕМ	98,0 %	96,0 ▲	96,0 ▲		96,0 ▲	
Сума 2	KWh/m ² a	38,8	132,7		132,7	
КПД на топлоснабд.	93,0 %	93,0 ▲	93,0 ▲		93,0 ▲	
Сума 3	KWh/m ² a	41,7	142,7		142,7	

Фиг. 6.16

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
гр. Стара Загора, 2016 г.

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност	kWh/m ² a	ЕС мерки	Спестяване
3. БГВ	11,9	KWh/m ² a					
БГВ - консумация	321 kWh/m ² a		321	+ 10 kWh/m ²	= 0,37	321	
Темп. разлика	30,0 °C		30,0	- 30,0		30,0	
Годишно след спестяване	m ²	33	1 622			1 622	
Сума 1	KWh/m ² a	0,2	11,1			11,1	
Ефект.раз пред.мрежа	100,0 %		100,0			100,0	
Автом. управление	97,0 %		97,0			97,0	
Е_П / ЕМ	96,0 %		96,0			96,0	
Сума 2	KWh/m ² a	0,3	11,8			11,8	
КПД на топлоснабд.	100,0 %		100,0			100,0	
Сума 3	KWh/m ² a	0,3	11,8			11,8	
БГВ - мощност							
Макс.едновременна мощност	W/m ²	0,0	0,0			0,0	0,0

Фиг. 6.17

От нормализирания модел на сградата (фиг.6.18) се вижда, че:

- годишен базов разход за отопление – **142,7 kWh/m²y** или **676 866 kWh/y**.

Това показва, че годишният разход на енергия за отопление на сградата при поддържане на нормативни стойности на температурата е по-голям от еталонния и е необходимо въвеждането на енергоспестяващи мерки, които да доведат до намаляване на разхода на енергия.

На следващият прозорец е показан разходът на енергия на нормализиран модел на сградата (фиг.6.18).

Бюджет "Разход на енергия" ЕС мерки Мощностен бюджет ЕТ крива Годишно разпределение Топлинни загуби							
Тип сграда	Училище		Клим. зона		Клим. зона 6 - Пловдив. Ямбол		
Референтни стойности	1987г.						
Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия		След ЕСМ		
	kWh/m ²	KWh/m ²	KWh/m ²	KWh/a	KWh/m ²	KWh/a	
1. Отопление	20,8	41,7	197 689	142,7	676 866	142,7	676 866
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	11,9	0,3	1 231	11,9	56 453	11,9	56 453
4. Помпи. вент.(отопл.)	0,2	0,2	782	0,2	782	0,2	782
5. Осветление	0,9	0,9	4 322	0,9	4 322	0,9	4 322
6. Разни	3,8	3,8	17 856	3,8	17 856	3,8	17 856
Общо (отопление)	37,6	46,8	221 880	159,5	756 279	159,5	756 279
Обща отопляваема площ	4 742						
7.1 Охлажддане	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.2 Вентилация(охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.3 Вентилатори (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.4 Други (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Общо (охлажддане)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Обща охлаждаема площ	0						
Отопление и охл.	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0


Фиг. 6.18

В раздел „Мощност“ са показани стойностите на максималните едновременно включени мощности за всеки един компонент.

Параметър	Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
	W/m ²	kW	W/m ²	kW	W/m ²	kW
1. Отопление	68,8	326	101,9	483	101,9	483
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	0,0	0	0,0	0	0,0	0
4. Вентилатори и помпи	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	0,0	0	0,0	0	0,0	0
6. Разни	0,0	0	0,0	0	0,0	0


Фиг. 6.19

Връзката между разходената енергия и външната температура може да се проследи от прозореца „ЕТ криза“ (фиг.6.20)



Фиг. 6.20

В прозореца “Годишно разпределение” е показана употребената енергия за различни нужди (фиг.6.21).



Фиг. 6.21

В прозореца “Топлинни загуби” са показани топлинните загуби.

Тип сграда	Училище	Клим. зона		Клим. зона 6 - Пловдив, Ямбол	
		Състояние	След ЕСМ	Състояние	След ЕСМ
Референтни стойности	1987г,				
Топлинни загуби през/от		H' W/K	H' W/m²K	H' W/K	H' W/m²K
Външни стени		4 617	0,97	4 617	0,97
Врати и прозорци		2 525	0,53	2 525	0,53
Покрив		2 348	0,60	2 349	0,60
Под		725	0,15	725	0,15
Инфильтрация		2 837	0,60	2 837	0,60
Вентиляция (отопл.)		0	0,00	0	0,00
Общо		13 053	2,75	13 053	2,75

Фиг. 6.22

6.4. Потенциални мерки за намаляване разходите на енергия

Потенциалът за намаляване на разхода на енергия се открива в:

- топлопреминаването през стени /по-висок коефициент на топлопреминаване от еталонния/;
- топлопреминаването през покрив /по-висок коефициент на топлопреминаване от еталонния/;
- топлопреминаването и инфилтрация през прозорци и врати /по-висок коефициент на топлопреминаване от еталонния/;
- топлопреминаването през под /по-висок коефициент на топлопреминаване от еталонния/;
- подмяна на осветителни тела ЛНЖ с ЕСЛ
- мерки по сградната инсталация;

6.5. Енергоспестяващи мерки по проекта

На следващите фигури са дадени измененията в програмата ЕАВ настъпили в резултат от симулирането на горепосочените енергоспестяващи мерки (фиг.6.23 до фиг.6.30).

The table displays the following data (approximate values):

Стар		Нов	
Компонент	Площ [m ²]	U-значение [W/m ² K]	g-значение
Външни стени	1 219,8	1,40	0,52
Прозорци	176,09	2,40	1
Обща площ на фасадата	1 395,91		
EC мерки			
Външни стени	1 219,82	0,28	1,50
Прозорци			
Обща площ на фасадата			

Фиг. 6.23

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
 гр. Стара Загора, 2016 г.

Север Североизток Изток Югоизток Юг Югозапад Запад Северозапад Покрив Под									
Външни стени					Прозорци				
A [m ²]	U [W/m ² K]	A [m ²]	U [W/m ² K]	g	A [m ²]	U [W/m ² K]	g	n	
546,32	1,40	186,26	2,60	0,53	1				
Обща площ на фасадата									
732,58 [m ²]									
Външни стени					Прозорци				
A (нето) [m ²]	U (екв) [W/m ² K]	A (нето) [m ²]	U (екв) [W/m ² K]	g (екв)	A (нето) [m ²]	U (екв) [W/m ² K]	g (екв)		
546,32	1,40	186,26	2,60	0,53	1				
ЕС мерки									
546,32	0,28	186,26	1,46	0,53	1				
A (нето)		U (екв)		A (нето)		U (екв)		g (екв)	
546,32	0,28	186,26	1,46	0,53					

Фиг. 6.26

Север Североизток Изток Югоизток Юг Югозапад Запад Северозапад Покрив Под									
Покрив					Прозорци				
A [m ²]	U [W/m ² K]	A [m ²]	U [W/m ² K]	g	A [m ²]	U [W/m ² K]	g	Наклон	
1 008,8	0,77			-					Север
395,07	3,61								Изток
46,52	3,15								Юг
									Запад
									СИ/СЗ
									ЮИЮЗ
Обща площ на покрива									
1 450,41 [m ²]									
Покрив					Прозорци				
A (нето) [m ²]	U (екв) [W/m ² K]	A (нето) [m ²]	U (екв) [W/m ² K]	g (екв)	A (нето) [m ²]	U (екв) [W/m ² K]	g (екв)		
1 450,41	1,62			-					
ЕС мерки									
1 008,8	0,20								Север
395,07	0,27								Изток
46,52	0,29								Юг
									Запад
									СИ/СЗ
									ЮИЮЗ
A (нето)		U (екв)		A (нето)		U (екв)		g (екв)	
1 450,41	0,22								

Фиг. 6.27

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
гр. Стара Загора, 2016 г.

Север	Североизток	Изток	Югоизток	Юг	Югозапад	Запад	Северозапад	Покрив	Под
Данни за пода									
Състояние									
ЕС мерки									
A	U	A	U						
[m ²]	[W/m ² K]	[m ²]	[W/m ² K]						
1 195,1	0,41	1 195,1	0,40						
255,30	0,91	255,30	0,24						
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)						
1 450,41	0,50	1 450,41	0,37						

Фиг. 6.28

Переметър	Етalon	Състояние	Базова линия	Чувствителност	kWh/m ² a	ЕС мерки	Спестяване
4. Вентилатори и помпи							
Вентилатори	0,00 W/m ²	0,00	0,00	+1 W/m ²	= 0,00	0,00	
Помпи вентилация	0,00 W/m ²	0,00	0,00	+1 W/m ²	= 0,00	0,00	
Помпи отопление	0,04 W/m ²	0,04	0,04	+1 W/m ²	= 4,12	0,04	
E_P / EM	96 %	96,00	96,00			96,00	
Сума 3	kWh/m²a	8,2	8,2		8,2		
5. Осветление							
Работен режим	8 ч/седм.	8	8	+1 ч/седм.	= 0,11	8	
Едновременна мощност	2,90 W/m ²	2,90	2,90	+1 W/m ²	= 0,31	2,48	0,13
Сума 3	kWh/m²a	8,9	8,9			8,8	
Осветление: мощност							
Макс.едновременна мощност	W/m ²	0,00	0,00			0,00	0,0

Фиг. 6.29

Переметър	Етalon	Състояние	Базова линия	Чувствителност	kWh/m ² a	ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление							
U - стени	0,28 W/m ² K	1,40	1,40	+ 0,1 W/m ² K	= 5,15	0,28	49,48
U - прозорци	1,40 W/m ² K	2,59	2,59	+ 0,1 W/m ² K	= 1,52	1,40	15,85
U - покрив	0,28 W/m ² K	1,62	1,62	+ 0,1 W/m ² K	= 2,28	0,22	27,33
U - под	0,24 W/m ² K	0,50	0,50	+ 0,1 W/m ² K	= 2,26	0,37	2,55
Фактор на формата	0,49 -	0,49	0,49			0,48	
Относ. площ прозорци	20,6 %	20,6	20,6			20,6	
Коф. на енергопрем.	0,48 -	0,53	0,53			0,53	
Инфильтрация	0,50 1/h	0,57	0,57	+ 0,1 1/h	= 7,77	0,50	4,71
Проектна темп.	20,0 °C	10,0	22,0	+ 1 °C	= 3,74	22,0	
Темп. с понижение	15,0 °C	10,0	17,0	+ 1 °C	= 9,92	17,0	
Приности от							
Вентилация (отопл.)	kWh/m ² a	0,00	0,00			0,00	
Осветление	kWh/m ² a	0,35	0,49			0,37	
Други	kWh/m ² a	1,30	1,84			1,81	
Сума 1	kWh/m²a	38,1	103,1			22,6	
Ефект. на отдаване	100,0 %	95,0	95,0			100,0	6,19
Ефект.разпред.мрежа	95,0 %	89,6	89,6			95,0	7,03
Автом. управление	97,0 %	95,0	95,0			97,0	2,55
E_P / EM	96,0 %	96,0	96,0			96,0	
Сума 2	kWh/m²a	38,8	132,7			25,4	
КПД на топлоснабд.	93,0 %	93,0	93,0			93,0	
Сума 3	kWh/m²a	41,7	142,7			27,3	

Фиг. 6.30


Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
гр. Стара Загора, 2016 г.

Бюджет "Разход на енергия" EC мерки Мощностен бюджет ЕТ крива Годишно разпределение Топлинни загуби							
Тип сграда	Училище		Клим. зона	Клим. зона 6 - Пловдив. Ямбол			
Референтни стойности	1987г.						
Параметър	Еталон kWh/m ²	Състояние kWh/m ²	Базова линия kWh/m ²	След ЕСМ kWh/m ² kWh/a			
1. Отопление	20,8	41,7	197 689	142,7	876 866	27,3	129 648
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	11,9	0,3	1 231	11,9	56 453	11,9	56 453
4. Помпи. вент.(отопл.)	0,2	0,2	782	0,2	782	0,2	782
5. Осветление	0,9	0,9	4 322	0,9	4 322	0,9	3 696
6. Разни	3,8	3,8	17 856	3,8	17 856	3,8	17 856
Общо (отопление)	37,6	46,8	221 880	159,5	756 279	44,0	208 433
Обща отопляема площ 4 742							
7.1 Охлажддане	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.2 Вентилация(охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.3 Вентилатори (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.4 Други (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Общо (охлажддане)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Обща охлаждаема площ 0							
Отопление и охл.	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0


Фиг. 6.31

Бюджет "Разход на енергия" EC мерки Мощностен бюджет ЕТ крива Годишно разпределение Топлинни загуби								
Тип сграда	Училище		Клим. зона	Клим. зона 6 - Пловдив. Ямбол				
Референтни стойности	1987г.		Изчислителна температура <input type="text" value="-15,0"/>					
Параметър	Състояние W/m ²	Базова линия W/m ²	След ЕСМ W/m ²	Параметър	Състояние kW	Базова линия kW	След ЕСМ kW	
1. Отопление	68,8	326	43,9	2. Вентилация (отопл.)	0,0	0	0,0	
3. БГВ	0,0	0	0,0	4. Вентилатори и помпи	0,0	0	0,0	
5. Осветление	0,0	0	0,0	6. Разни	0,0	0	0,0	


Фиг. 6.32



Фиг. 6.33



Фиг. 6.34



Фиг. 6.35

След въвеждането на тези данни се получават следните резултати за отоплението:

- Годишен базов разход **142.7 kWh/m²y;**
- Годишен еталонен разход /2015 г./ **20.8 kWh/m²y;**
- Годишен разход след реализиране на ЕСМ **27.3 kWh/m²y.**


Сравнението на показателите за специфичен разход на енергия за отопление показва, че разходът за отопление (след ЕСМ) е близък до този за 2015 г. След изпълнение на ЕСМ разходът за отопление ще е почти на една пета от базовия разход.

Ефект от енергоспестяващите мерки (фиг.6.36)

- Ефектът от топлинното изолиране на външните стени води до годишно спестяване от 234 626 kWh/y;
- Ефектът от топлинното изолиране на покрива води до годишно спестяване от 129 583 kWh/y;
- Ефектът от подмяна на дограми води до годишно спестяване от 96 520 kWh/y;
- Ефектът от топлинното изолиране на пода води до годишно спестяване от 12 077 kWh/y;
- Ефектът от мерки по подмяна на осветителните тела води до годишно спестяване от 251 kWh/y от електрическа енергия;
- Ефектът от мерки по автоматичното управление на котлите и мерки по сградната инсталация води до годишно спестяване от 74 789 kWh/y;

Общото годишно спестяване на енергия е 547 846 kWh/y.


Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
гр. Стара Загора, 2016 г.



6.6. Класификация на сградата

Резултатите от ЕСМ, базовата линия и еталонните данни са показани на следващите екрани: „Бюджет разход на енергия”, „Мощностен бюджет”, „ЕТ крива” и графичното сравнение на консумацията в „Годишно разпределение”.

Разделът "Енергиен бюджет" показва еталонните стойности за сградата и изчисленото енергопотребление за всеки отделен компонент, както и общите им стойности.



Изчисление на първичната енергия:
Базова линия:

Таблица 6.2

Изчисляване на енергийни характеристики	Енергия kWh	Първична енергия MWh	Първична енергия kWh/m ² year	Емисии CO ₂ t/year
Топлинна енергия и БГВ от гориво	674781	742.26	156.52	136.31
Електрическа енергия	81498	244.49	51.56	66.75
ОБЩО:	756279	986.75	208.07	203.05

Съгласно „Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради“ от 14.04.2015 г. стойността на специфичния годишен разход на първична енергия на нови сгради се изчислява/оценява по методиката съгласно приложение № 3 въз основа на проектните данни и условия за сградата и параметрите на техническите системи, които се предвижда да бъдат изградени в сградата.

Скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради е, както следва:

Училища



Необходимо годишно потребление на енергия (базова линия) – EP = 159.50 kWh/m²y. Преизчислено в първична енергия: EP = 208.07 kWh/m²y.

201 < 208.07 < 240

от което следва, че сградата принадлежи към клас на енергопотребление “F” от скалата на класовете на енергопотребление и на сградата е издаден Сертификат за енергийни характеристики № 419ЛФЕ135/21.08.2016 г.

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. "Майор Кавалджиев" № 168
 гр. Стара Загора, 2016 г.

EP _{min} kWh/m ²	EP _{max} kWh/m ²	Клас	Клас на сградата
<	25	A+	
25	50	A	
51	100	B	
101	130	C	
131	160	D	
161	200	E	
201	240	F	F
>	240	G	
		Специфичен годишен разход на първична енергия, kWh/m ² год.	208.07
		Общ годишен разход на първична енергия, (kWh)	986 750

Нетната енергия към актуално състояние (базова линия) и към действащите в момента (2015 г.) норми е представено в Таблица 6.3 и на следващата фигура:

Таблица 6.3

Нетна енергия	Актуално състояние	Базова линия	2015 г.	ECM
	43.0	98.8	27.4	22.7

Бюджет "Разход на енергия" ЕС мерки Мощностен бюджет ЕТ крива Годишно разпределение Топлинни загуби							
Тип сграда	Училище	Климатична зона		Климатична зона B - Пловдив, Ямбол			
Референтни стойности	1987г.						
Параметър	Еталон kWh/m ²	Състояние kWh/m ²	Базова линия kWh/m ²	Базова линия kWh/a	След ECM kWh/m ²	След ECM kWh/a	
1. Отопление	27,4	43,0	204 045	98,8	468 592	28,7	136 126
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
4. Помпи, вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
6. Разни	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Обща (отопление)	27,4	43,0	204 045	98,8	468 592	28,7	136 126
Обща отопляема площ	4 742						
7.1 Охлажддане	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.2 Вентилация(охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.3 Вентилатори (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
7.4 Други (охл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Обща (охлажддане)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Обща охлаждаваща площ	0						
Отопление и охл.	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Фиг. 6.38							Нетна енергия

7. ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ

7.1. Списък от енергоспестяващи мерки

Таблица.7.1

№	Наименование на енергоспестяващи-те мерки	Съществуващо положение	След въвеждане на мерките	Икономия				Анализ				Срок на откупуване
				kWh	kWh	kWh	Ик. от ТЕ	Ик. от ЕЕ	%	лв.	лв.	лв.
Мерки по ограждащите елементи												
A	Подмяна на съществуващата дограма с нова алуминиева или PVC с двоен стъклопакет	756279	208433	96520	96223	297	12.76	153617.40	14433.40	90.21	14523.61	10.58
Б	Топлинно изолиране на външни стени	756279	208433	234626	233903	723	31.02	321016.00	35085.47	219.29	35304.76	9.09
В	Топлинно изолиране на покрив	756279	208433	129583	129184	399	17.13	230138.00	19377.57	121.11	19498.68	11.80
Г	Топлинно изолиране на под	756279	208433	12077	12040	37	1.60	28636.80	1805.97	11.29	1817.26	15.76
Мерки по системите												
Д	Подмяна на старите осветителни LED тела с ЕСЛ или ЛОТ с ЕПРА	756279	208433	251		251	0.03	770.00	0.00	76.15	76.15	10.11
E	Мерки по отоплителната инсталация:	756279	208433	74789	74559	230	9.89	242100.00	11183.79	69.90	11253.69	21.51
E1	Мерки по подмяна на котел	756279	208433	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E2	Мерки по автоматичното управление	756279	208433	12098	12061	37	1.60	5000.00	1809.11	11.31	1820.42	2.75
E3	Мерки по сградната инсталация	756279	208433	62691	62498	193	8.29	237100.00	9374.68	58.59	9433.27	25.13
E4	Настройки (вкл. "температура с понижение")	756279	208433	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A+B+C+D+E		756279	208433	547846	545908	1938	72.44	976278.20	81886.19	587.95	82474.15	11.84

Таблица.7.2

	Подмяна на дограма	Подмяна на дограми към неотопляем сутерен	Саниране на външни стени	Бордове на дограми и врати	Топлоизолиране на външни стени към неотопляем сутерен	Топлоизолиране на подова плоча	Топлоизолиране на външни стени към неотопляем покрив	Топлоизолиране на "топъл" покрив	Топлоизолиране на таванска плоча	Топлоизолиране на покривна плоча
Площ	853.43	12.48	3569.70	443.00	74.58	255.30	196.70	441.59	1008.82	1008.82
Цена	180.00	180.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	120.00	60.00	100.00
Сума	153617.40	2246.40	285576.00	35440.00	5966.40	20424.00	15736.00	52990.80	60529.20	100882.00

Таблица.7.3

		Обща площ/бр.	Единична цена	Обща цена
A	Подмяна на съществуващата дограма с нова алуминиева или PVC с двоен стъклопакет	853.43		153617.40
Б	Топлинно изолиране на външни стени	4012.70		321016.00
В	Топлинно изолиране на покрив	1450.41		230138.00
Г	Топлинно изолиране на под	255.30		28636.80
Д	Подмяна на старите осветителни линк тела с ЕСЛ или ЛОТ с ЕПРА	1	770.00	770.00
E (E1+E2+E3+E4)	Мерки по отоплителната инсталация	1		242100.00
E1	Мерки по котелна инсталация	1		0.00
E2	Мерки по прибори за измерване, контрол и управление	1	5000.00	5000.00
E3	Мерки по сградни инсталации	1	237100.00	237100.00
E4	Настройки (вкл. "температура с понижение")	1		0.00

Таблица.7.4


ТИП	CO ₂ от ТЕ	ЕСМ	CO ₂ от ЕЕ	ОБЩО
Мерки по ограждащите елементи				
A	19.44	Подмяна на дограма	0.24	19.68
Б	47.25	Изолиране на стени	0.59	47.84
В	26.10	Изолиране на покрив	0.33	26.42
Г	2.43	Изолиране на под	0.03	2.46
Мерки по системите				
Д	0.0	ЕСМ по осветление и електрическата инсталация	0.21	0.21
E	15.06	Мерки по отоплителната инсталация:	0.19	15.25
E1	0.00	Мерки по подмяна на котел	0.00	0.00
E2	2.44	Мерки по автоматично управление	0.03	2.47
E3	12.62	Мерки по сградната инсталация	0.16	12.78
E4	0.00	Настройки (вкл. "температура с понижение")	0.00	0.00
A+B+V+Г+Д+Е	110.27		1.59	111.86

Забележка:

- Цена за 1 kWh топлинна енергия – 0,15 лв.; (към 2015 г.)
- Цена за 1 kWh електрическа енергия – 0,3034 лв.;
- Дял на спестената топлинна енергия 72.44 %;
- Всички цени са с ДДС.



Фиг. 7.1



Фиг. 7.2

Таблица 7.8

Мярка: Б, Топлинно изолиране на външни стени								
Съществуващо положение	Външните стени на сградата не са топлоизолирани и са с висок коефициент на топлопреминаване, в следствие на което през тях има големи топлинни загуби.							
Описание на мярката	Топлинно изолиране на 4 012.70 м ² (3 569.70 м ² стени и 443.00 м ² бордове около дограмата) с топлоизолационен материал EPS с дебелина 10 см и $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$. Мярката ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване през стените от 1.40 до 0,28 W/m ² K.							
Финансов анализ								
Доставка и полагане на топлоизолация EPS (10 см) за 3 569.70 м ² фасадни стени, EPS (2 см) за 443.00 м ² , стъклофибрърна мрежа, укрепващи дюбели, циментово лепило, шпакловка и фасадна боя.								
$3 569.70 \text{ m}^2 \times 80 \text{ лв./m}^2 = 285 576.00 \text{ лв.}$ $443.00 \text{ m}^2 \times 80 \text{ лв./m}^2 = 35 440.00 \text{ лв.}$ Обща сума: 321 016.00 лв.								
Икономически анализ								
Инвестиция лв.	Икономия, %	Год.икономия kWh	Парично спестяване, лв.	Срок на откупуване, год.				
321 016	31.02	234 626	35 305	9.09				
Дълготрайност на елементите: 25 години								

Топлофизични характеристики на външни стени след ЕСМ:

Таблица 7.9

Външна стена ТИП 1	Дебелина δ , (cm)	Коефициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ЕСМ	
				δ , (cm)	R (m ² K/W)
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Зидария от кухи и решетъчни тухли на варо-пясъчен разтвор	25.0	0.520	0.48077		
Външна мазилка	3.0	0.870	0.03448		
EPS		0.035	0.00000	10.0	2.85714
Шпакловка PVC мрежа		0.420	0.00000	1.0	0.02381
Външна мазилка		0.870	0.00000	2.0	0.02299
Общо:	30.0	43.00	0.54382	13.0	2.90394
R_{si}	0.13				
R_{se}	0.04				
			Преди ЕСМ		ЕСМ
			0.54382		3.44776
			1.401		0.276

Таблица 7.10

Мярка: В, Топлинно изолиране на покриви				
Съществуващо положение	Покривите на сградата не са топлоизолирани и са с висок коефициент на топлопреминаване, в следствие на което през тях има големи топлинни загуби.			
Описание на мярката	Топлинно изолиране на 1 008.20.00 м² „студен“ покрив с топлоизолационен материал минерална вата с дебелина 10 см и $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$ и топлинно изолиране на 196.70 м² външни стени, граничещи с външен въздух, към неотопляем покрив с EPS с дебелина 10 см и $\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$, топлинно изолиране на 441.59 м² „топъл“ покрив с топлоизолационен материал XPS с дебелина 10 см и $\lambda \leq 0,030 \text{ W/mK}$ което ще доведе до намаляване на общия коефициент на топлопреминаване през покривите от 1.62 до 0.22 W/m ² K.			
Финансов анализ				
<p>Доставка и полагане на топлоизолация минерална вата с дебелина 10 см и минералфазерен таван за 1 008.20 м² таванска плоча, доставка и полагане на хидроизолация и керемиди за 1 008.20 м² покривна плоча, доставка и полагане на топлоизолация EPS (10 см) за 196.70 м² стени към неотопляем покрив, стъклофибрърна мрежа, укрепващи дюбели, циментово лепило, шпакловка и фасадна боя, доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см за 441.59 м²:</p> <p>1 008.20 м² x 100 лв./м² = 108 200.00 лв.</p> <p>1 008.20 м² x 60 лв./м² = 60 529.20 лв.</p> <p>196.70 м² x 80 лв./м² = 15 736.00 лв.</p> <p>441.59 м² x 120 лв./м² = 52 990.80 лв.</p> <p style="text-align: center;">Общо: 230 138.00 лв.</p>				
Икономически анализ				
Инвестиция лв.	Икономия, %	Год.икономия kWh	Парично спестяване, лв.	Срок на откупуване, год.
230 138	17.13	129 583	19 499	11.80
Дълготрайност на елементите: 25 години				

Топлофизични характеристики на покрива след ЕСМ

Таблица 7.11

Определяне на съпротивлението на топлопроводност на таванска плоча R1 ТИП 1	Дебелина δ, (cm)	Коефициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ЕСМ	
				δ, (cm)	R (m ² K/W)
Стоманобетонна плоча	15.0	1.630	0.09202		
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Минерална вата		0.035	0.00000	10.0	2.85714
Минералфазерни плочки		0.056	0.00000	1.5	0.26786
Общо:	17.0	28.50	0.12060	11.5	3.12500
R_{st}	0,10				
R_{se}	0,10		Преди ЕСМ		След ЕСМ
			0.12060		3.24560
			3.119		0.290

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
гр. Стара Загора, 2016 г.

Определяне на съпротивлението на топлопроводност на покривната плоча R2 ТИП 1	Дебелина δ, (cm)	Кофициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ECM	
				δ, (cm)	R (m ² K/W)
Ламарина	1.0	53.500	0.00019		-0.00019
Дървена обшивка	3.0	0.035	0.85714		
Хидроизолация		0.170	0.00000	1.0	0.05882
Керемиди		0.990	0.00000	2.0	0.02020
Общо:	4.0	6.00	0.85733	2.0	0.07884
R _{sl}	0,13				
R _{se}	0,04		Преди ECM		След ECM
R ₂ , m ² K/W			0.85733		0.93617
U ₂ , W/m ² K			0.973		0.904

Таблица 7.12

Външна стена ТИП 3 (към неотопляем покрив)	Дебелина δ, (cm)	Кофициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ECM	
				δ, (cm)	R (m ² K/W)
Външна мазилка	2.0	0.870	0.02299		
Зидария от кухи и решетъчни тухли на варопаясъчен разтвор	25.0	0.520	0.48077		
EPS		0.035	0.00000	10.0	2.85714
Шпакловка PVC мрежа		0.420	0.00000	1.0	0.02381
Външна мазилка		0.870	0.00000	2.0	0.02299
Общо:	27.0	40.00	0.50376	13.0	2.90394
R _{sl}	0,13				
R _{se}	0,04		Преди ECM		След ECM
R ₁ , m ² K/W			0.50376		3.40770
U ₁ , W/m ² K			1.484		0.280

Таблица 7.13

I. Изходни данни:	Означения	Мерни единици	ТИП 1		ТИП 2		ТИП 3	
			актуално	след ECM	актуално	след ECM	актуално	след ECM
Средна обемна температура на страдата	θ ₁	°C	22.0	22.0				
Външна температура с най-голяма продължителност за отопителния период	θ _e	°C	2	2				
Разлика между повърхностните температури на двете площи	(θ _{sc1} - θ _{sc2})	°C	4.14	1.13				
Съпротивление на топлопредаване на повърхността от страна на отопляемото помещение.	R _{sl1}	m ² K/W	0.10	0.10				
Съпротивление на топлопроводност на таванска плоча	R ₁	m ² K/W	0.1206	3.2456				
Съпротивление на топлопредаване от таванска плоча към подпокривното пространство	R _{sc1}	m ² K/W	0.3158	0.4339				
Съпротивление на топлопредаване на от въздуха към покривната плоча	R _{sc2}	m ² K/W	0.3158	0.4339				
Съпротивление на топлопроводност на покривната плоча	R ₂	m ² K/W	0.8573	0.9362				
Съпротивление на топлопредаване от покривната плоча към външния въздух	R _{sc2}	m ² K/W	0.04	0.04				
Съпротивление на топлопредаване от вътрешната стена на вертикалните ограждащи елементи	R _{sw}	m ² K/W	0.13	0.13				
Съпротивление на топлопроводност на вертикалните ограждащи елементи	R _w	m ² K/W	0.5038	3.4077				
Съпротивление на топлопредаване от вертикалните ограждащи ел. към външен въздух	R _{sw}	m ² K/W	0.04	0.04				

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
 гр. Стара Загора, 2016 г.

Прилежаща стена:			Тип 3				
Площ на таванска плоча	A_1	m^2	1008.82	1008.82			
Площ на покривната плоча	A_2	m^2	1008.82	1008.82			
Площ на вертикалните ограждащи елементи	A_w	m^2	279.95	279.95			
Периметър на вертикалните ограждащи елементи	P	m	349.94	349.94			
Височина на прилежащите стени	h_w	m	0.80	0.80			
II. Изчислителни данни:		Означения	Мерни единици	ТИП 1	ТИП 2	ТИП 3	
Коефициент на топлопреминаване през таванска плоча	U_1	W/m^2K	1.8641	0.2646			
Коефициент на топлопреминаване през покривната плоча	U_2	W/m^2K	0.8243	0.7092			
Коефициент на топлопреминаване през вертикалните ограждащи елементи	U_w	W/m^2K	1.4842	0.2795			
Температура на въздуха в подпокривното пространство	θ_u	$^{\circ}C$	15.7192	6.5825			
Температура на долната повърхност граничеща с подпокривното пространство	θ_{se1}	$^{\circ}C$	17.68	7.03			
Температура на горната повърхност граничеща с подпокривното пространство	θ_{se2}	$^{\circ}C$	13.53	5.90			
Определение на коефициент на топлопреминаване през студен покрив (с въздушен слой по-голям от 30 см)							
I. Изходни данни:		Означения	Мерни единици	ТИП 1	ТИП 2	ТИП 3	
Сума - R_1, R_2	$\Sigma(\delta_i/\lambda_i)$	m^2K/W	0.9779	4.1818			
Дебелина на въздушния слой	δ_{se}	m	0.80	0.80			
Коефициент на топлопроводност на въздуха в подпокривното пространство	λ	W/mK	2.5500	2.5500			
Съпротивление на топлопредаване от вътрешната страна на покрива	R_{si}	m^2K/W	0.10	0.10			
Съпротивление на топлопредаване от външната страна на покрива	R_{se}	m^2K/W	0.04	0.04			
Кинематичен вискозитет на въздуха	v	m^2/s	14.6100	14.6100			
Критерии на Прандтл	Pr		0.7040	0.7040			
Уплътненост на покрива:							
Кратност на въздухообмена в подпокривното пространство:	n	h^{-1}	0.3	0.1	Неупътнен покрив		
Обем на въздуха в подпокривното пространство	V	m^3	807.06	807.06			
II. Изчислителни данни:		Означения	Мерни единици	ТИП 1	ТИП 2	ТИП 3	
Корекционен коефициент при $GrPr < 10^3$	ϵ_{k1}			1.00	1.00		
Корекционен коефициент при $10^3 < GrPr < 10^6$	ϵ_{k2}			34.1960	23.3627		
Корекционен коефициент при $10^6 < GrPr < 10^9$	ϵ_{k3}			49.6648	36.1552		
Критерии на Грасхоф	Gr			3.376E+08	9.481E+07		
Коефициент на обемно разширение	β	K^{-1}	0.003462	0.003575			
Еквивалентен коефициент на топлопроводност на въздушния слой	λ_{eq}	W/mK	1.2665	0.9220			
Грасхоф-Прандтл	$GrPr$			2.377E+08	6.675E+07		
Коефициент на топлопреминаване през подпокривното пространство	U_r	W/m^2K	0.771	0.200			

Таблица 7.14

Плосък „топъл“ покрив (без неотопляем въздух) ТИП 2	Дебелина δ , (cm)	Коефициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ECM	
				δ , (cm)	R (m ² K/W)
Ламарина	1.0	53.500	0.00019		-0.00019
Хидроизолация	1.0	0.620	0.01613		
Стоманобетонна плоча	15.0	1.630	0.09202		
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
XPS		0.030	0.00000	10.0	3.33333
Изравнителна циментова замазка		0.930	0.00000	3.0	0.03226
Хидроизолация		0.170	0.00000	1.0	0.05882
Общо:	19.0	32.00	0.13691	13.0	3.42423
R_{st}	0,10				
R_{se}	0,04		Преди ECM		След ECM
			0.13691		3.56114
R₁, m²K/W					
U₁, W/m²K			3.611		0.270
Плосък „топъл“ покрив (без неотопляем въздух) ТИП 3	Дебелина δ , (cm)	Коефициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ECM	
				δ , (cm)	R (m ² K/W)
Мозайка	2.0	2.470	0.00810		
Изравнителна циментова замазка	3.0	0.620	0.04839		
Стоманобетонна плоча	15.0	1.630	0.09202		
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Минерална вата (твърда) - 3		0.035	0.00000	10.0	2.85714
Минералфазерни площи		0.056	0.00000	1.5	0.26786
Общо:	22.0	33.50	0.17708	11.5	3.12500
R_{st}	0,10				
R_{se}	0,04		Преди ECM		След ECM
			0.17708		3.30208
R₁, m²K/W					
U₁, W/m²K			3.154		0.291

Таблица 7.15

Мярка: Г, Топлинно изолиране на подове	
Съществуващо положение	Подовете на сградата не са топлоизолирани и са с висок коефициент на топлопреминаване, в следствие на което през тях има големи топлинни загуби.
Описание на мярката	Топлинно изолиране на 255.30 м ² подова плоча към неотопляем сутерен с каменна вата с дебелина 10 см и $\lambda \leq 0,037 \text{ W/mK}$ и топлинно изолиране на 74.58 м ² външни стени, граничещи с външен въздух, към неотопляем сутерен с XPS с дебелина 10 см и $\lambda \leq 0,030 \text{ W/mK}$, подмяна на 12.48 м ² дограма към неотопляем сутерен с PVC дограма с двоен стъклопакет, което ще доведе до намаляване на обобщения коефициент на топлопреминаване през пода от 0.50 до 0.37 W/m ² K.

Финансов анализ

Доставка и полагане на топлоизолация XPS (10 см) за 74.58 м² стени, стъклофибрна мрежа, укрепващи дюбели, циментово лепило, шпакловка и фасадна боя, доставка и полагане на топлоизолация каменна вата(10 см) за 255.30 м² подова плоча, стъклофибрна мрежа, укрепващи дюбели, циментово лепило, шпакловка и вътрешна мазилка, подмяна на 12.48 м² дограма към сутерен с PVC дограма с двоен стъклопакет:

$$74.58 \text{ m}^2 \times 80 \text{ лв./m}^2 = 5966.40 \text{ лв.}$$

$$255.30 \text{ m}^2 \times 80 \text{ лв./m}^2 = 20424.00 \text{ лв.}$$

$$12.48 \text{ m}^2 \times 180 \text{ лв./m}^2 = 2246.40 \text{ лв.}$$

Обща сума: 28 636.80 лв.

Икономически анализ				
Инвестиция лв.	Икономия, %	Год.икономия kWh	Парично спестяване, лв.	Срок на откупуване, год.
1.60	0.54	12 077	1 817	15.76

Дълготрайност на елементите: 30 години

Топлофизични характеристики на пода след ЕСМ:

Таблица 7.16

Външна стена ТИП 2 (към неотопляем под)	Дебелина δ, (cm)	Коефициент на тоцлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ЕСМ	
				δ, (cm)	R (m ² K/W)
Бучарда	3.0	2.570	0.01167		
Стоманобетон	25.0	1.630	0.15337		
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
XPS		0.030	0.00000	10.0	3.33333
Шпакловка PVC мрежа		0.420	0.00000	1.0	0.02381
Външна мазилка		0.870	0.00000	2.0	0.02299
Общо:	30.0	43.00	0.19362	13.0	3.38013
R_{st}	0,13				
R_{se}	0,04		Преди ЕСМ		След ЕСМ
R_t, m²K/W			0.19362		3.57375
U_t, W/m²K			2.750		0.267

Таблица 7.17

№	Вид	Прозрачни външни прозорци и врати на неотопляеми помещения					Фасада												Обща площ m ²
		И		СИ		С		СЗ		З		ЮЗ		Ю		ЮИ			
		а см	б см	A m ²	U W/m ² K	g бр.	A m ²	N бр.	A m ²	n бр.	A m ²	п бр.	A m ²	N бр.	A m ²	n бр.	A m ²		
1	Тип 2	140	75	1.05	1.40	0.48	4	4.20	0.00	0.00	0.00	4	4.20	0.00	0.00	4	4.08	0.00	8.40
2	Тип 2	170	60	1.02	1.40	0.48		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4	4.08	0.00	4.08
Обща площ прозорци по фасади, (A_п, m²):		4		4.20	0	0.00	0	0.10	0	0	4	4.20	0	0.00	4	4.08	0	0.00	12.48
Обобщен коефициент на топлопреминаване: (U_{обобщено}):				1.40		0.00		0.00		0.00		1.40		0.00		1.40		0.00	1.40
Обобщен коефициент на енергопреминаване: (g_{обобщено}):				0.48		0.00		0.00		0.00		0.48		0.00		0.48		0.00	0.48

Таблица 7.18

Изчисляване на Uf (подова плоча на отопляемото помещение над неотопляем подземен етаж) ТИП 1-1	Дебелина δ, (cm)	Коефициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ЕСМ	
				δ, (cm)	R (m ² K/W)
Мозайка	2.0	2.470	0.00810		
Изравнителна циментова замазка	3.0	0.930	0.03226		
Стоманобетонна плоча	20.0	1.630	0.12270		
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Каменна вата		0.037	0.00000	10.0	2.70270
Шпакловка PVC мрежа		0.420	0.00000	1.0	0.02381
Вътрешна мазилка		0.700	0.00000	2.0	0.02857
Общо:	27.0	40.00	0.19163	13.0	2.75508
R_{si}	0,17				
R_{se}	0,17				
			Преди ЕСМ	След ЕСМ	
			0.19163	2.94671	
			1.881	0.304	
Изчисляване на Uf (подова плоча на отопляемото помещение над неотопляем подземен етаж) ТИП 1-2	Дебелина δ, (cm)	Коефициент на топлопроводност λ (W/mK),	Съпротивление на топлопреминаване (m ² K/W)	ЕСМ	
Паркет	1.0	0.210	0.04762		
Изравнителна циментова замазка	4.0	0.930	0.04301		
Стоманобетонна плоча	20.0	1.630	0.12270		
Вътрешна мазилка	2.0	0.700	0.02857		
Каменна вата		0.037	0.00000	10.0	2.70270
Шпакловка PVC мрежа		0.420	0.00000	1.0	0.02381
Вътрешна мазилка		0.700	0.00000	2.0	0.02857
Общо:	27.0	40.00	0.24190	13.0	2.75508
R_{si}	0,17				
R_{se}	0,17				
			Преди ЕСМ	След ЕСМ	
			0.24190	2.99698	
			1.719	0.300	

Таблица 7.19

I. Изходни данни:	Означен ия	Мерни ед.	ТИП 1				
			актуално	след ЕСМ	актуално	след ЕСМ	актуално
Площ на пода на подземния етаж (на земната основа)	A_g	m^2	255.30	255.30			
Периметър на подземния етаж	P	m	73.70	73.70			
Коефициент на топлопредаване на пода на отопяваното помещение	U_f	W/m^2K	1.793	0.302			
Коефициент на топлопреминаване на стените на подземния етаж над земята	U_w	W/m^2K	1.948	0.257			
Височина на стените на подземния етаж, които граничат с външния въздух	h	m	1.20	1.20			
Кратност на въздухобмен в подземния етаж	n	h^{-1}	0.30	0.30			
Обем на въздуха на подземния етаж	V	m^3	689.31	689.31			
Прилежаща подземна стена:			Тип 1				
Съпротивление на топлопроводност на стените на подземния етаж	R_{bw}	m^2K/W	0.182	0.182			
Съпротивление на топлопроводност на пода на подземния етаж	R_b	m^2K/W	0.298	0.298			
Под на подземния етаж:			Тип 1 и 2				
Дебелина на надземната част на вертикалната стена над нивото на терена	w	m	0.29	0.42			
Височина на стените на подземния етаж до горната повърхност на земята	z'	m	1.50	1.50			
Прилежаща стена:			Тип 2				
Определяне на коефициента на топлопреминаване през стените на подземен етаж:							
I. Изходни данни:	Означен ия	Мерни ед.	ТИП 1		ТИП 2		ТИП 3
			актуално	след ЕСМ	актуално	след ЕСМ	актуално
Съпротивление на топлопредаване на вътрешна повърхност	R_{sl}	m^2K/W	0.13	0.13			
Съпротивление на топлопредаване на външната повърхност	R_{se}	m^2K/W	0.04	0.04			
Съпротивление на топлопроводност на стените на подземния етаж	R_{bw}	m^2K/W	2.841	2.841			
Прилежаща подземна стена:			Тип 1				
II. Изчислителни данни:	Означен ия	Мерни ед.	ТИП 1		ТИП 2		ТИП 3
			актуално	след ЕСМ	актуално	след ЕСМ	актуално
d_{bw}	d_{bw}	m	0.703891	0.703891			
Приведена дебелина	d_t	m	1.306338	1.436338			
Пространствена характеристика на пода	B'	m	6.928087	6.928087			
Коефициент на топлопреминаване през пода на подземен етаж	U_{bf}	W/m^2K	0.411	0.400			
Коефициент на топлопреминаване през стените на подземен етаж	U_{bw}	W/m^2K	1.124	1.124			
Действителен коефициент на топлопреминаване	U_{none}	W/m^2K	0.908	0.243			

Таблица 7.20

Мярка: Д, Подмяна на старите осветителни ЛНЖ тела с ЕСЛ								
Съществуващо положение	В сградата има лампи с нажежаема жичка, които е необходимо да бъдат подменени с ЕСЛ							
Описание на мярката	Подмяна на осветителни тела ЛНЖ с енергоспестяващи (светодиодни или КЛЛ) и датчици за движение.							
Финансов анализ								
Мерки по осветителната инсталация по отделен проект								
770 лв.								
Икономически анализ								
Инвестиция лв.	Икономия, %	Год.икономия kWh	Парично спестяване, лв.	Срок на откупуване, год.				
770	0.03 %	251	76	10.11				
Дълготрайност на елементите: 5 години								

Таблица 7.21

Мярка: Е, Мерки по отоплителната инсталация (Е2 и Е3)								
Съществуващо положение	Отоплителната инсталация е в лошо състояние, което води до големи загуби.							
Описание на мярката	Доставка и монтаж на АУ. Доставка и монтаж на нафтова/газова горелка. Да се подмени сградната инсталация и отоплителните тела с подходящи за работа с отоплителна инсталация захранвана от водогреен котел.							
Финансов анализ								
E2: Доставка и монтаж на контролер за АУ на горелка, помпа с контрол по външната температура. Монтиране на контролер за АУ на помпата и горелката. Настройка на контролера: 1 бр. x 5 000 лв. = 5 000 лв. E3: Доставка и монтаж на тръбна разводка от полипропиленови тръби за изграждане на отоплителната инсталация за сградата; Доставка и монтаж на спирателна арматура; Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори; Доставка и монтаж на глави, секретни вентили и ръчни обезвъздушители; Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума върху тръбната разводка, преминаваща в неотопляеми помещения; Доставка и монтаж на спирателни вентили, предпазни и възвратни клапани, филтри; Направа на проект по част ОВ. 1 бр. x 237 100 лв. = 237 100 лв. Обща сума: 242 100.00 лв.								
Икономически анализ								
Инвестиция лв.	Икономия, %	Год.икономия kWh	Парично спестяване, лв.	Срок на откупуване, год.				
242 100	9.89	74 789	11 254	21.51				
5 000	1.60	12 098	1 821	2.75				
237 100	8.29	62 691	9 433	25.13				
Дълготрайност на елементите: 25 години								

7.3. Изчисляване на икономическата ефективност и ефикасност за жизнения цикъл на технически решения за съхранение на енергията в сгради

Изчислява се с помощта на специализирания софтуер „Финансови изчисления“ на ENSI Норвегия при базова стойност на номиналния лихвен процент и инфляцията по следните показатели:

- Разходи до началото на експлоатационния период (I0);
- Нетни приходи от експлоатацията на техническото решение (B);
- Срок на откупуване (PB);
- Нетна настояща стойност (NPV);
- Коефициент на нетна сегашна стойност (NPVQ);
- Срок на изплащане (PO);
- Вътрешна норма на възвращаемост (IRR);

Данни за проекта

Входни данни за проекта | **Данни** | Цени на енергията |

Име на проекта: **СОУ ХРИСТО БОТЕВ СТАРА ЗАГОРА**

Изчислителен метод:
 Енергия (kWh/год.)
 В пари

Валута: **BGN**

Ном. лихвен процент: **0,1 %**

Процент на инфляция: **0,0 %**

Реален лихвен %: **0,1 %**

Фиг. 7.3

Данни за проекта

Входни данни за проекта | **Данни** | Цени на енергията |

	Цена на енергията	Цена за мощност
1: ПРИРОДЕН ГАЗ	0,120 BGN/kWh	0,00 BGN/kW
2: Ел. енергия	0,310 BGN/kWh	0,00 BGN/kW
3: Газъл/Газ	0,000 BGN/kWh	0,00 BGN/kW
4:	0,000 BGN/kWh	0,00 BGN/kW

Фиг. 7.4

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
 гр. Стара Загора, 2016 г.

Енергийни изчисления		
Име на проекта:	СОУ ХРИСТО БОТЕВ СТАРА ЗАГОРА	
Марка:	ТОПЛОПРОДУКТИ НА СТЕНИ	
Общ инвестиции:	321.016 BGN	
Енерг. източник 1:	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2	PРИРОДЕН ГАЗ
Икономии kWh/година:	233.903 kWh/година	* 0,150 BGN/kWh = 35.090 BGN
Икономии kW:	0 kW	* = 0 BGN
Енерг. източник 2:	<input checked="" type="radio"/> Не <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2	Ел. енергия
Икономии kWh/година:	723 kWh/година	* 0,310 BGN/kWh = 220 BGN
Икономии kW:	0 kW	* = 0 BGN
Общ икономии	35.310 BGN	
Годишна Е&П	0 BGN	
Нето икономии:	35.310 BGN	
Икономически живот:	30 Години	
Макс. срок изплащане	10 Години (За изчисление на макс. инвестиция)	
Реален лихвен %:	0,10%	
Рентабилност		
Срок на откупуване:	9,1	
Срок на изплащане:	9,1	
Вътр. норма на възвръщаемост:	10,5 %	
Нетна сегашна стойност:	722.039	
Коф. на нетна сегашна стойност:	2,25	
Максимална инвестиция	350.994	
<input type="checkbox"/> Марка за реконструкция <input type="checkbox"/> Нерентабилна марка <input type="checkbox"/> Мерки по вътрешния микроклимат		
Откажи	OK	Фиг. 7.5

Енергийни изчисления		
Име на проекта:	СОУ ХРИСТО БОТЕВ СТАРА ЗАГОРА	
Марка:	СМЯНА НА ДОГРАДА	
Общ инвестиции:	153.617 BGN	
Енерг. източник 1:	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2	PРИРОДЕН ГАЗ
Икономии kWh/година:	96.223 kWh/година	* 0,150 BGN/kWh = 14.430 BGN
Икономии kW:	0 kW	* = 0 BGN
Енерг. източник 2:	<input checked="" type="radio"/> Не <input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2	Ел. енергия
Икономии kWh/година:	297 kWh/година	* 0,310 BGN/kWh = 90 BGN
Икономии kW:	0 kW	* = 0 BGN
Общ икономии	14.520 BGN	
Годишна Е&П	0 BGN	
Нето икономии:	14.520 BGN	
Икономически живот:	25 Години	
Макс. срок изплащане	10 Години (За изчисление на макс. инвестиция)	
Реален лихвен %:	0,10%	
Рентабилност		
Срок на откупуване:	10,6	
Срок на изплащане:	10,6	
Вътр. норма на възвръщаемост:	8,1 %	
Нетна сегашна стойност:	204.706	
Коф. на нетна сегашна стойност:	1,33	
Максимална инвестиция	144.334	
<input type="checkbox"/> Марка за реконструкция <input type="checkbox"/> Нерентабилна марка <input type="checkbox"/> Мерки по вътрешния микроклимат		
Откажи	OK	Фиг. 7.6

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев”, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
 гр. Стара Загора, 2016 г.

Енергийни изчисления			
Име на проекта:	СОУ ХРИСТО БОТЕВ СТАРА ЗАГОРА		
Марка:	Топлизопитране на покрив		
Общ инвестиции:	230.138 BGN		
Енерг. източник 1:	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2	ПРИРОДЕН ГАЗ	
Икономии kWh/година:	129.184 kWh/година	*	0,150 BGN/kWh = 19.380 BGN
Икономии kW:	0 kW	*	= 0 BGN
Енерг. източник 2: <input checked="" type="radio"/> Не <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2			
Икономии kWh/година:	399 kWh/година	*	= 0 BGN
Икономии kW:	0 kW	*	= 0 BGN
Общ икономии	19.380 BGN		
Годишна Е&П	0 BGN		
Нето икономии:	19.380 BGN		
Икономически живот:	25 Години		
Макс. срок изплащане	10 Години		(За изчисление на макс. инвестиция)
Реален лихвен %:	0,10%		
Рентабилност			
Срок на откупуване:	11,9		<input type="checkbox"/> Марка за реконструкция
Срок на изплащане:	12,0		<input type="checkbox"/> Нерентабилна мярка
Вътр. норма на възвръщаемост:	6,8 %		<input type="checkbox"/> Мерки по вътрешния микроклимат
Нетна сегашна стойност:	248.120		
Коф. на нетна сегашна стойност:	1,08		
Максимална инвестиция	192.644		
		Откажи	OK

Фиг.7.7

Енергийни изчисления			
Име на проекта:	СОУ ХРИСТО БОТЕВ СТАРА ЗАГОРА		
Марка:	Топлизопирдане на под		
Общ инвестиции:	28.637 BGN		
Енерг. източник 1:	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2	ПРИРОДЕН ГАЗ	
Икономии kWh/година:	12.040 kWh/година	*	0,150 BGN/kWh = 1.810 BGN
Икономии kW:	0 kW	*	= 0 BGN
Енерг. източник 2: <input checked="" type="radio"/> Не <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2			Ел. енергия
Икономии kWh/година:	37 kWh/година	*	0,310 BGN/kWh = 10 BGN
Икономии kW:	0 kW	*	= 0 BGN
Общ икономии	1.820 BGN		
Годишна Е&П	0 BGN		
Нето икономии:	1.820 BGN		
Икономически живот:	25 Години		
Макс. срок изплащане	10 Години		(За изчисление на макс. инвестиция)
Реален лихвен %:	0,10%		
Рентабилност			
Срок на откупуване:	15,7		<input type="checkbox"/> Марка за реконструкция
Срок на изплащане:	15,9		<input type="checkbox"/> Нерентабилна мярка
Вътр. норма на възвръщаемост:	3,9 %		<input type="checkbox"/> Мерки по вътрешния микроклимат
Нетна сегашна стойност:	16.277		
Коф. на нетна сегашна стойност:	0,57		
Максимална инвестиция	18.092		
		Откажи	OK

Фиг.7.8

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
гр. Стара Загора, 2016 г.

Име на проекта:		Енергийни изчисления		
Име на проекта:		СОУ ХРИСТО БОТЕВ СТАРА ЗАГОРА		
Марка:		СМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА		
Общ инвестиции:		770 BGN		
Енерг. източник 1:		ПРИРОДЕН ГАЗ		
Икономии kWh/година:		0,150 BGN/kWh = 0 BGN		
Икономии kW:		= 0 BGN		
Енерг. източник 2: <input type="radio"/> Не <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2		Ел. енергия		
Икономии kWh/година:		0,310 BGN/kWh = 80 BGN		
Икономии kW:		= 0 BGN		
Общ икономии:		80 BGN		
Годишна Е&П:		0 BGN		
Нето икономии:		80 BGN		
Икономически живот:		10 Години		
Макс. срок изплащане:		10 Години (За изчисление на макс. инвестиция)		
Реален лихвен %:		0,10%		
Рентабилност				
Срок на откупуване:		9,6		
Срок на изплащане:		9,7		
Вътр. норма на възвръщаемост:		0,7 %		
Нетна сегашна стойност:		26		
Коф. на нетна сегашна стойност:		0,03		
Максимална инвестиция		795		
<input type="checkbox"/> Марка за реконструкция <input type="checkbox"/> Нерентабилна мярка <input type="checkbox"/> Мерки по вътрешния микроклимат				
<input type="button" value="Откажи"/> <input type="button" value="OK"/>				

Фиг. 7.9

Име на проекта:		Енергийни изчисления		
Име на проекта:		СОУ ХРИСТО БОТЕВ СТАРА ЗАГОРА		
Марка:		МЕРИ ПО ПРИБОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ		
Общо инвестиции:		5.000 BGN		
Енерг. източник 1:		ПРИРОДЕН ГАЗ		
Икономии kWh/година:		0,150 BGN/kWh = 1.810 BGN		
Икономии kW:		= 0 BGN		
Енерг. източник 2: <input type="radio"/> Не <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2		Ел. енергия		
Икономии kWh/година:		0,310 BGN/kWh = 10 BGN		
Икономии kW:		= 0 BGN		
Общо икономии:		1.820 BGN		
Годишна Е&П:		0 BGN		
Нето икономии:		1.820 BGN		
Икономически живот:		10 Години		
Макс. срок изплащане:		10 Години (За изчисление на макс. инвестиция)		
Реален лихвен %:		0,10%		
Рентабилност				
Срок на откупуване:		2,8		
Срок на изплащане:		2,8		
Вътр. норма на възвръщаемост:		34,5 %		
Нетна сегашна стойност:		13.100		
Коф. на нетна сегашна стойност:		2,62		
Максимална инвестиция		18.092		
<input type="checkbox"/> Марка за реконструкция <input type="checkbox"/> Нерентабилна мярка <input type="checkbox"/> Мерки по вътрешния микроклимат				
<input type="button" value="Откажи"/> <input type="button" value="OK"/>				

Фиг. 7.10

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ № 168
гр. Стара Загора, 2016 г.

Енергийни изчисления		
Име на проекта:	СОУ ХРИСТО БОТЕВ СТАРА ЗАГОРА	
Марка:	МЕРКИ ПО СПРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ	
Общ инвестиции:	237.100 BGN	
Енерг. източник 1:	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2	Ел. енергия
Икономии kWh/година:	62.498 kWh/година	* 0,310 BGN/kWh = 19.370 BGN
Икономии kW:	0 kW	* = 0 BGN
Енерг. източник 2:	<input type="radio"/> Не <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2	Ел. енергия
Икономии kWh/година:	193kWh/година	* 0,310 BGN/kWh = 60 BGN
Икономии kW:	0 kW	* = 0 BGN
Общ икономии	19.430 BGN	
Годишна Е&П	0 BGN	
Нето икономии:	19.430 BGN	
Икономически живот:	30 Години	
Макс. срок изплащане	10 Години	(За изчисление на макс. инвестиция)
Реален лихвен %:	0,10%	
Рентабилност		
Срок на откупуване:	12,2	<input type="checkbox"/> Марка за реконструкция
Срок на изплащане:	12,3	<input type="checkbox"/> Нерентабилна марка
Вътр. норма на възвръщаемост:	7,2 %	<input type="checkbox"/> Мерки по вътрешния микроклимат
Нетна сегашна стойност:	336.661	
Коеф. на нетна сегашна стойност:	1,42	
Максимална инвестиция	193.141	
<input type="button" value="Откажи"/> <input type="button" value="OK"/>		

Фиг.7.11

Мерки									
Проект: СОУ ХРИСТО БОТЕВ СТАРА ЗАГОРА									
Всички мерки	Рентабилни мерки	Мерки за реконструкция	Мерки по вътрешния микроклимат		PIR	Нерентабилна марка			
Мерки	Инвестиция	Нето	РВ	РО	IRR	NPV	NPVQ	Макс. инвестиция	
		икономии						1)	2)
МЕРКИ ПО ПРИБОРите ЗА УГ	5.000	1.820	2,8	2,8	35%	13.100	2,62	18.092	10,0
ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА СТЕН	321.016	35.310	9,1	9,1	10%	722.039	2,25	350.994	10,0
МЕРКИ ПО СПРАДНАТА ИНСТ	237.100	19.430	12,2	12,3	7%	336.661	1,42	193.141	10,0
СМЯНА НА ДОГРАМА	153.617	14.520	10,8	10,8	8%	204.706	1,33	144.334	10,0
ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОК	230.138	19.380	11,9	12,0	7%	248.120	1,08	192.644	10,0
ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОД	28.637	1.820	15,7	15,9	4%	16.277	0,57	18.092	10,0
СМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕ	770	80	9,6	9,7	1%	26	0,03	795	10,0
ОБЩО Инвестиции: 976.278 BGN Икономии: 92.360 BGN Срок на откупуване: 10,6 години Срок на изплащане: 10,6 години									
Мерки <input type="button" value="Нов"/> <input type="button" value="Промяна"/> <input type="button" value="Изтрий"/> Реален лихвен %: 0,1 %									
<input type="button" value="Печат"/> <input type="button" value="Затвори"/>									

Фиг.7.12

7.4. Оценка на екологичния ефект на избраните мерки:

Таблица 7.22

ECM #	Мярка	Оценка на екологични еквивалент от избраните мерки	
		Икономия kWh	Спестени емисии t
1	Подмяна на дограма	96520	19.68
2	Топлоизолация стени	234626	47.84
3	Топлоизолация покрив	129583	26.42
4	Топлоизолация под	12077	2.46
5	ECM по осветление	251	0.21
6	Мерки по подмяна на котли, отоплителна инсталация и вентилационна инсталация и смяна на горивната база	74789	15.25
Общо спестени емисии CO₂:			111.86

7.5. Други възможни мерки за подобряване на комфорта и привеждане на сградата към нормативни изисквания.

Препоръчително е да се извърши продухване на отоплителната и поставяне на термовинтили, където е възможно или да бъде проектирана и изпълнена нова отоплителна инсталация със съвременна автоматика и покриваща критериите за енергийна ефективност. Препоръчително е да бъде изградена нова система за вентилация на физкултурния салон и подменена електрическата инсталация.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Извършеното енергийно обследване показва, че при сегашното състояние на сградата и системата на топлоснабдяване не се осигуряват изискваните санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт. Причини за това са много големите топлинни загуби през ограждащите елементи.

Установен е потенциал за намаляване на действително необходимите разходи с **72.44 %**, който се равнява на **547 846 kWh/y** с екологичен еквивалент **111.86 тона спестени емисии CO₂**.

Необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите мерки са в размер на **976 278 лв.** с включен ДДС и срок на откупуване **11.84 години**.

Важно е да бъде отбелязано, че при непрекъснатото повишаване на цената на топлоподаване и електроенергията реалната парична икономия ще бъде значително по-голяма в следващите години, а това съответно ще доведе до по-малък срок за откупуване на инвестициията.

След изпълнение на всички ECM сградата ще има специфичен разход на енергия **44 kWh/m²y** или годишен разход на енергия **208 433 kWh/y**.

Изчисление на първичната енергия:

След ECM:

Таблица 8.1

Изчисляване на енергийни характеристики	Енергия kWh	Първична енергия MWh	Първична енергия kWh/m ² year	Емисии CO ₂ t/year
Топлинна енергия и БГВ от гориво	128967	142.17	29.98	26.11
Електрическа енергия	79466	238.40	50.27	65.08
ОБЩО:	208433	380.57	80.25	91.19

Съгласно „Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради“ от 14.04.2015 г. стойността на специфичния годишен разход на първична енергия на нови сгради се изчислява/оценява по методиката съгласно приложение № 3 въз основа на проектните данни и условия за сградата и параметрите на техническите системи, които се предвижда да бъдат изградени в сградата.

Скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради е, както следва:

Училища

Клас	EP _{min} , kWh/m ²	EP _{max} , kWh/m ²	УЧИЛИЩА
A+	<	25	
A	25	50	
B	51	100	
C	101	130	
D	131	160	
E	161	200	
F	201	240	
G	>	240	

Необходимо годишно потребление на енергия (базова линия) – EP = 44.0 kWh/m²y. Преизчислено в първична енергия: EP = 80.25 kWh/m²y.

$$51 < 80.25 < 100$$

от което следва, че сградата принадлежи към клас на енергопотребление "B" от скалата на класовете на енергопотребление.

EP _{min} kWh/m ²	EP _{max} kWh/m ²	Клас	Клас на сградата
<	25		
25	50		

51	100		
101	130		
131	160		
161	200		
201	240		
>	240		
		Специфичен годишен разход на първична енергия, kWh/m ² год.	80.25
		Общ годишен разход на първична енергия, (kWh)	380 570

Забележка:

Настоящият доклад, както и съдържащите се в него изчисления, анализи, обобщения и заключения, са направени въз основа на следните ограничителни условия:

- ✓ Обследването по правило е субективно и представлява единствено преценка за стойността на енергоефективните мерки, с оглед бъдещи инвестиции за основен ремонт, реконструкция и модернизация на сградите;
- ✓ За нуждите на настоящата оценка са преценявани фактите и условията, които са съществували към договорената дата на предаване на доклада от обследването. Последвали събития и условия не са и не могат да бъдат отчитани при извършване на оценката;
- ✓ Анализите и стойностите, представени в този доклад, са приложими само за конкретната цел, отразена в него и не могат да бъдат използвани извън контекста на доклада;
- ✓ Информацията, преценките и мненията, съдържащи се в настоящия доклад и получени от източници извън подписалия доклада, се приемат за достоверни и не са били независимо проверявани.
- ✓ По преценка на собственика на обследвания обект и допълнителна преценка е възможно да бъдат изпълнени ЕСМ, които се различават несъществено от предложените и няма да д оведат до промяна на класа на енергопотребление от скалата на класовете на енергопотребление на обследваната сграда, за което одитиращите дават своето съгласие.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ

Обследването за енергийна ефективност е основа за определяне на енергийните характеристики на обектите, за съставяне на програми за енергийна ефективност и осъществяване на мерки за енергоспестяване, както и за последващ мениджмънт на енергийните системи в обектите.

За постигане на предвидените резултати от обследването за енергийна ефективност е необходимо въвеждане на правила за експлоатация и поддръжка на енергийните системи, както и въвеждане на енергиен мониторинг.

Чрез *енергийния мониторинг* се контролира поддържането на енергопотреблението на предвиденото нормативно ниво. Анализа на данните от мониторинга е основа за вземане на решения за експлоатацията, поддръжката, ремонта и обновяването на сградите и системите в тях.

Необходими измервателни средства за извършването на енергиен мониторинг

1. Термометър за измерване на температура на външния въздух (препоръчително е да има възможност за запис на данните);
2. Термометри за измерване на вътрешната температура в представителни помещения (препоръчително е да има възможност за запис на данните);
3. Термометри за измерване на температурите на поддаващия и връщащия топлоносител (вътрешен отоплителен кръг);
4. Дебитометри при наличието на много клонове и необходимост от разделяне на консумацията;
5. Уред за измерване на разхода на гориво (при газови или дизелови котли);
6. Топломер в абонатната станция за отчитане на потребената топлина;

7. Електромери;
8. Уреди за отчитане на наработените часове.

Предписания за разположение на термометрите

1. Термометърът за измерване на температурата на околнния въздух не трябва да се поставя на фасади, които са в близост до технически помещения, кухни, вентилационни решетки и други, в които се отделя голямо количество топлина.

2. Термометрите за измерване на температурите в помещенията задължително трябва да са поне толкова броя, колкото са щранговете от разпределителния колектор. Добре е да има и на представителни етажи (последен и първи), както и в помещения с неблагоприятно разположение спрямо небесната ориентация.

Програма и дейности, които трябва да изпълняват отговорните лица за сградните инсталации

Отговорните за сградите технически лица трябва да притежават копие от издаденият сертификат, след изпълнение на Енергоспестяващите мерки / ECM /, предписани от одитиращата фирма, за всяка конкретна сграда и да се придържат стриктно към енергийните показатели вписани в него. За да бъде изпълнено това, тези лица попълват клетвени декларации, че са запознати със законовата рамка и ангажиментите си за поддържане нивото на енергопотребление в сградата до нормативно позволеното.

Всяко от техническите лица трябва да изпълнява ежегодно следната програма, като за всяка отделна позиция се пишат нарочни докладни до ръководството на обекта с копие до одитиращата фирма:

1. Преди началото на всеки отопителен сезон е необходимо да се направи проверка на отделните измервателни уреди.
2. Всекидневно регистриране на температурите и доставяне на информация на фирмата занимаваща се с енергийния мониторинг на сградата - седмично.
3. От топломера се отчита потреблението на енергия за топлина - седмично.
4. Отчитат се и температурите на входа и изхода на вътрешния отопителен кръг - седмично.
5. Снемат се и показанията от термометрите на входа и на изхода на абонатната станция - седмично.
6. Отчита се разхода на гориво (за котли, работещи с различни видове горива) – седмично.
7. Отчита се потребената енергия от електромера.

8. Отчитат се наработените часове на основни системи или консуматори, които се следят.

Процедури за ежеседмичен енергиен мониторинг

1. За съответната седмица се пресмята средната температура.
2. Отчитат се показанията от топломера (разходомера, електромера) и се изчислява специфичното потребление на енергия.
3. Отчитат се и средните стойности на температурите по представителни помещения.
4. Отклоненията от предварително зададените стойности предизвестяват за нередности в настройките или неправилно функциониране на сградната инсталация. Да не се отчитат отклоненията при следния случай:

- по-ниска / по-висока температура на подаваната течова вода;

При ръчно записване на информацията се препоръчва разработването на съответни бланки, подходящи за инсталираните контролно-измервателни уреди.

Причини за отклоненията от предварително зададените параметри, с които трябва техническите лица да се съобразяват и да наблюдават

Най-често срещаните причини за отклонения от предварително зададените параметри според световния опит са:

- грешна настройка на терmostатите;
- грешна настройка на системата за автоматичен контрол;
- голям процент отворени прозорци;
- повреда в регулиращите вентили;
- течове в разпределителната мрежа;
- повреди във вентилационните системи;
- неправилно пълнене на инсталацията, което води до въздух във водните отоплителни инсталации и невъзможност за поддържане на параметрите на микроклимата и т.н.

При седмично (ръчно или автоматизирано) събиране на данни може да се открият дефектите в системите или в настройките своевременно без това да доведе до сериозни финансови последствия. Така също може да се определят разходите за енергия и да се предвиди бюджет. Повишава се и качеството на извършвания анализ за годишното потребление на енергия и свързаните с това разходи.

При допуснати големи отклонения от еталонните и нормативно допустимите, се преминава към почасово замерване и отчитане до откриване на причините и остраниването им.

Инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите

- Фирмата, извършила енергийното обследване на обекта, преди началото на всеки отоплителен сезон, извършва инструктаж на техническия персонал, който отговаря за сградните инсталации;
- Прави се проверка на състоянието на всички измервателни уреди;
- Проверяват се системите за поддържане на микроклиматата в сградите. Внимателно се пълни системата за отопление за да не се получат въздушни възглавници;
- Проверяват се електрическите инсталации;
- Оглежда се състоянието на ограждащите елементи – дограма, стени, подове и покрив. При наличието на проблеми със счупени прозорци, течове и др., своевременно сестраняват;
- Техническият персонал по поддръжката на сградните инсталации се информира за необходимите параметри на микроклиматата, които трябва да се зададат в сградата и да се поддържат през отопителния сезон;
- Трябва да се следи за отваряне на прозорците, което води до преразход на топлина;
- Задължително трябва да се контролира и отчита разходът на енергия от абонатната станция;
- Всяка седмица трябва да се отчитат данните, от топломера, средноседмичната температура на външния въздух, средноседмичната температура в представителните помещения и да се предоставят информацията на фирмата извършила енергийния одит;
- При нередности в измервателните прибори своевременно да информират, за да се избегнат неточности в данните;
- След инструктажа отговорниците се подписват, че са запознати със задълженията си.

При неизпълнение на горния инструктаж, техническият персонал отговарящ за системите за поддържане на нормални условия на работа носи отговорност.

По преценка на ръководството на обекта би могло да бъде назначен специален служител, който да отговаря за енергийната ефективност и пряко да контролира изпълнението на мониторинга. Това би облекчило сериозно процеса на отчитане на изискуемите енергийни показатели.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- 1.** Закон за енергийната ефективност.
- 2.** Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
- 3.** Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
- 4.** Наредба № 15 за техническите правила и нормативни актове за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
- 5.** Наредба №7 от 15.12.2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия и енергийна ефективност в сгради, обнародвана в ДВ 2015 г.
- 6.** Министератво на регионалното развитие и благоустройството "Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради", БСА 11/2005 г.
- 7.** Технически Университет – София, "Ръководство за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради", "СОФТТРЕЙД", 2006 г.
- 8.** Технически университет – София, "Ръководство за изчисляване на годишния разход на енергия в сградите", "СОФТТРЕЙД", 2006 г. /в съответствие с Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради/.
- 9.** Стамов С., "Справочник по отопление, вентиляция и климатизация" – I част, "Техника" 1990 г.
- 10.** Стамов С., "Справочник по отопление, вентиляция и климатизация" – II част, "Техника" 2001 г.
- 11.** Стамов С., "Справочник по отопление, вентиляция и климатизация" – III част, "Техника" 1993 г.

Приложения

Примерна бланка за събиране на информация от отговорник на сграда

Месец								
Начална дата:	Крайна дата:	Пон.	Вт.	Ср.	Четв.	Пет.	Съб.	Нед.
Външна температура, °C (средна)								
Вътрешна температура, °C (средна)	Помещение	1						
		2						
		3						
		4						
		5						
Температура на подаване Шранг 1, °C								
Температура на връщане на Шранг 1, °C								
Температура на подаване Шранг 2, °C								
Температура на връщане на Шранг 2, °C								
Температура на подаване Шранг 3, °C								
Температура на връщане на Шранг 3, °C								

Примерна бланка разход

Ден	Дата	Изразходено гориво		Продължителност на работа на котлите	Продължителност на работа на отоплението	Показания на електромера		Продължителност на работа на осветлението			
		Време на отчитане 9:00 AM				Време на отчитане 10:00 AM					
		литра	часа			часа	kWh				
П											
В											
С											
Ч											
П											
С											
Н											
Общо за седмица:											

Примерна бланка температури

Ден	Дата	Температури в помещения								Външна температура	
		Помещение 1		Помещение 2		Помещение 3		Помещение 4			
		8 ч.	14 ч.	8 ч.	14 ч.	8 ч.	14 ч.	8 ч.	14 ч.		
П											
В											

Детайлно обследване за енергийна ефективност
СОУ „Христо Ботев“, гр. Стара Загора, ул. "Майор Кавалджиев"№ 168
 гр. Стара Загора, 2016 г.

С								
Ч								
П								
С								
Н								
Средно за седмица:								